DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LCO N° 03/2021	Numero de Contrato: 30 /2021
Nombre del Llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS – AD REFERÉNDUM".	
Ubicación: Contenedor Técnico – Aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este.	Monto contratado: Gs. 500.000.000.- Monto certificado: Gs. 19.304.910.-
Proveedor: OPEL	
Periodo: 2021.-	

Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: SERGIO SCHAPT	s/ Res. N° 997/2021	AERA N° ----------
Fiscal Adjunto: GUSTAVO CÁCERES	s/ Res. N° 997/2021	AERA N° ----------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 21 días del mes de diciembre del año 2021.-

Certifican

Fiscal Titular
SERGIO SCHAPT
Jefe de Sección UPS y Generadores

Fiscal Adjunto
Lic. GUSTAVO CÁCERES
Jefe de Dpto. de Energía
GTE - SDSA

V° B°

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 28 DIC 2021 Hora: 11:50
Encargado: Camilo Cen...

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
	9	**GRUPO GENERADOR PERKINS 403D-11 de 10 KVA**		
.....	9.1	Provisión de filtro lubricante.	UNID.	1
.....	9.2	Mano de obra por cambio de filtro lubricante.	UNID.	1
.....	9.3	Provisión de filtro de combustible.	UNID.	1
.....	9.4	Mano de obra por cambio de filtro de combustible.	UNID.	1
.....	9.5	Provisión de filtro de aire.	UNID.	1
.....	9.6	Mano de obra por cambio de filtro de aire.	UNID.	1
.....	9.7	Provisión de correa 080109049 197.	UNID.	1
.....	9.8	Mano de obra por cambio de correa.	UNID.	1
.....	9.9	Provisión de aceite 15W40.	UNID.	10
.....	9.10	Mano de obra por cambio de aceite 15W40.	UNID.	1
.....	9.11	Provisión de líquido refrigerante.	UNID.	5
.....	9.12	Mano de obra por cambio de líquido refrigerante.	UNID.	1
.....	9.13	Provisión de batería tipo libre de mantenimiento de 12V, 70Ah.	UNID.	1
.....	9.14	Mano de obra por cambio de batería tipo libre de mantenimiento de 12V, 70Ah.	UNID.	1
.....	9.15	Provisión de accesorios (abrazaderas, mangueras).	UNID.	2
.....	9.16	Mano de obra por cambio de accesorios (abrazaderas, mangueras).	UNID.	1
.....	9.17	Provisión de calentador de camisa.	UNID.	1
.....	9.18	Mano de obra por cambio de calentador de camisa.	UNID.	1
.....	9.19	Provisión de motor de arranque.	UNID.	1
.....	9.20	Mano de obra por cambio de motor de arranque.	UNID.	1
.....	9.21	Provisión de alternador.	UNID.	1
.....	9.22	Mano de obra por cambio de alternador.	UNID.	1
.....	9.23	Provisión de regulador de voltaje.	UNID.	1
.....	9.24	Mano de obra por cambio de regulador de voltaje.	UNID.	1
.....	9.25	Provisión de cargador de batería.	UNID.	1
.....	9.26	Mano de obra por cambio de cargador de batería.	UNID.	1
.....	9.31	Provisión de bulbo de temperatura.	UNID.	1
.....	9.32	Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura.	UNID.	1
.....	9.45	Mano de obra por reparación de radiador.	UNID.	1
	9.46	Provisión de batería de 12VCC, 7Ah de descarga profunda para UPS de 5kVA 220VAC hermética y sin mantenimiento, tiempo de carga de 1,5 a 3 h. para 80% de la capacidad, vida útil mínima de 6 años.	UNID.	20

.....	9.47	Mano de obra por cambio de batería de 12VCC, 7Ah de descarga profunda para UPS de 5kVA 220VAC hermética y sin mantenimiento, tiempo de carga de 1,5 a 3 hs. para 80% de la capacidad, vida útil mínima de 6 años.	UNID.	1
.....	9.48	Costo de viaje para trabajos de mantenimiento en AIG.	UNID.	1
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Certifican

Fiscal Titular
SERGIO SCHAPT
Jefe de Sección UPS y Generadores

Fiscal Adjunto
Lic. GUSTAVO CÁCERES
Jefe de Dpto. de Energía
GTE - SDSA

Observaciones:

V° B°

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GAGDAF - DINAC

Observaciones: