ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001012

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Prol Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Tocoquirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 17 / 11 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro de grava, lavado, contralavado, presurización. Mantenimiento de filtro grava + manto de carbon activado lavado, retrolavado, presurización. Mantenimiento de filtro ablandador con provisión y cambio de resina catiónica. Mantenimiento y provisión de regenerador ClNa. Mantenimiento y limpieza de tanque de agua cruda. Mantenimiento con provisión de acidos para desincrustación de membrana de osmosis. Provision y cambio de filtro de ppm de 25 µm; provisión y cambio de filtro de ppm de 5 µm. Test de control de calidad de agua, parametros ph, Cl, Calcio, Alcalinidad. Mantenimiento de bomba de agua cruda. Mantenimiento de bomba de agua tratada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. Cristina Yegros, Dpto. de Esterilización, FCM - UNA
Fecha: 17-Nov-2023	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE