elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 006/2.020

Asunción, 29 de enero de 2.020

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de ENERO/2020 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica, Biblioteca y Archivo Central.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **En Biblioteca, Primer Piso**: Se realizó limpieza de filtro de todos los equipos UMA.
- **En Biblioteca, Planta baja**: Se realizó limpieza de filtro de todos los equipos UMA.
- **En Biblioteca, Segundo Piso**: Se realizó la verificación técnica de un equipo ubicado en el pasillo, se solucionó un inconveniente de gotera y se realizó limpieza de filtro del equipo.
- **En Biblioteca, Sala monitoreo:** Provisión y cambio de compresor de un equipo 12.000 btu/h, limpieza de cañería con nitrógeno, prueba de presión con nitrógeno, cambio de capacitor de marcha.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Francisco Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente.

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 133326