HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(6)

OC: 838

INFORME TECNICO N° 50252

Fecha: Asunción, 05 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:	
Dirección: 2° piso Sala A	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	12000 Lb		Cambio de capacitor Recarga de gas limpieza de filtros evaporador, marco de obra limpieza de evaporador Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.16, 2.59

Firma Técnico
José Cabañas

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO GENERAL

Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(11)

INFORME TECNICO N° 50254

Fecha: Asunción, 05 de Noviembre de 2021	
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:
Dirección: Cocina bloque C	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Cóil:C	24000 BTU	sin codigo	Limpieza de drenaje y evaporador Pourya de gas
			marco de obra
			Item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.59

.....
Firma Técnico
José Cubatías

MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(9)

INFORME TECNICO N° 50255

Fecha: Asunción, 05 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:	
Dirección: Tesorería pasillo	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
Goodweather	Goodbrew	Sin código	Provisión de gas 4 kilos
			Mantenimiento de filtros
			Mano de obra
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.59

.....
Firma Técnico
Jose Cubarrios

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(10)

INFORME TECNICO N° 50261

Fecha: Asunción, 08 de noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policía		R.U.C.:
Dirección: Pasillo bloque c planta baja		Teléf.:
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAUR	600005G	s.n codigo	Mantenimiento de motor ventilador
			cambio de gobernor
			limpieza de filtros
			ajuste de obra y limpieza de evaporador
			Item 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.59

.....
Firma Técnico
5020 Cabañas

POLICIA NACIONAL
MANTENIMIENTO GENERAL

.....
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San
Jefa de Adquisiciones

HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

(B)

INFORME TECNICO N° 50253

Fecha: Asunción, 08 de Noviembre de 2021		
Señores: Hospital de Policía	R.U.C.:	
Dirección: Sala "A" 1º piso	Teléf.:	
Responsable:		

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
JAM	[illegible]	M0030900001656	Cambio de Condensador completo recarga de gas mismo de otra limpieza de evaporador y condensador Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.59

Firma Técnico
José Cabañas

MANTENIMIENTO GENERAL

Rosana Quintana
Lic. en Enfermería
Reg. Prof. N° 14.404
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

Lic. LOURDES TOFFOLETTI
Suboficial Inspector San.
Jefa de Adquisiciones