Airmect

Nº 0010647

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 17-1-2023 Solicitante: Inspectoría Gral. Servicio Exterior

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 60.000	Split	380	10	20º	10º	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Preventivo
* Cambio de gas, Mano de obra por carga de gas
* Mano de obra por rebobinado del motor ventilador del condensador
* Mano de obra por adaptación de rulemanes al motor ventilador
* Provisión de contactor trifásico
* Mano de obra por cableado de contactor trifásico

Conforme Cliente

Firma

Nombre Lethicia Paredes S.

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
INSPECTORIA GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010646

Fecha: 17-1-2023 Solicitante: Dirección Administrativa

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 24.000	Split	220	8	20°c	10°c	250 lb	60 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General
* Carga de gas. Mano de obra por carga de gas
* Revisión de capacitor de marcha del compresor 500 UF
* Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor

Conforme Cliente

Firma

Nombre Alg. Pamela Noguera
Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.