Airnect

Nº 0010631

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Calle[illegible] 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 3-1-2023 Solicitante: Informática

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380	10	20°c	10°c	250 lb	65 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General a Aire Acondicionado de 60.000 BTU
* Carga de gas, Mano de obra por carga de gas
* Provisión de control termostato digital de 24 V.
* Mano de obra por cambio de placa electrónica
* Provisión de contactor telesquic
* Mano de obra por cambio de contactor telesquic.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

LIC. MARCELO M. MALTESE M.
Director
Dirección de Informática
Ministerio Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN INFORMÁTICA

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010605

Fecha: 3-1-2023 Solicitante: Todos los

Cliente: M.R.S

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 36.000	Split	220	10	20°C	18°C	250 lb	70 lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento preventivo a Aire Acond. de 36.000 btu marca Frigmodelo
* Carga de gas, Mano de obra por carga de gas
* Provisión y cambio de placa electrónica
* Mano de obra por cambio de placa electrónica

Conforme Cliente

Firma

Nombre Carlos Martínez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero

Airmect

Nº 0010604

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 3-1-2023 Solicitante: Tratados

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1) 18000	Split	220	7	20°C	10°C	250 Lb	65 Lb

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Cambio de Terminales Co a Aire Acond. tipo Split marca Quanlan
* Carga de gas, Mano de obra
* Provisión de Turbina del evaporador
* Mano de obra por cambio de Turbina del evaporador

Conforme Cliente

Firma

Nombre Carlos Martinez

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCIÓN DE TRATADOS

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.