TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 026

Fecha: 16/03/2022

Señores:

COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL

Presente

UBICACIÓI CONTROL DE CONCENTRACIONES - 1º PISO

Item Nº	Descripcion
3	SPLIT DUCTO DE 60.000 BTU UBICADOS EN: AULA 14, AULA 15, AULA 16, AULA 17, AULA 20 (2 EQUIPOS), AULA 22, SALA DE ARTES (2 EQUIPOS), AULA 02.
3.1	*Mantenimiento preventivo (limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador).
3.2	Mano de obra
3.3	Cambio de capacitor
3.4	Mano de obra
3.7	Provisión y cambio de placa principal
3.8	Mano de obra
3.9	Limpieza de ductos
3.10	Carga de gas refrigerante
3.11	Mano de obra
10	Mantenimiento/Reparación de Aire Acondicionado Split de 60000BTU/h UBICADOS EN: SALA DE PROFESORES, SALA DE INFORMÁTICA (2 EAUIPOS), COMEDOR, MANTENIMIENTO.
10.1	*Mantenimiento preventivo (limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador).
10.2	Mano de obra
10.3	Cambio de capacitor
10.4	Mano de obra
10.7	Provisión y cambio de placa principal
10.8	Mano de obra
10.9	Carga de gas refrigerante
10.10	Mano de obra

Víctor Mesa

Firma de Conformidad de Servicio

TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1.388.647-9

Propietario / Técnico