**FRIOTEXS G. S.R.L.** **Servicios de reparación, mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y climatización. TEL: 021-206-525/021-221-603. CEL: 0981-417-312. correo: friotexsgsrl@gmail.com. Dirección: Mayor Fleitas 812, Barrio Ciudad Nueva, Mercado 4, Asunción.**

| | |
|---|---|
| **INFORME TÉCNICO N°** | **745** |

Contrato N° 89/2021 "Mantenimiento y reparación de equipos varios (Cámara frigorífica/ Maquinarias de panadería/ Transformadores/ Generadores y acondicionadores de aire)

Capacidad (Btu/h): 60.000 BTU - IDENTIFICACIONES - P.B. ATENCION AL CLIENTE.

Modelo: SPLIT PISO/TECHO - MARCA MIDEA Nº 16.

Descripción del servicio de reparación y mantenimiento de acondicionadores de aire

| Detalles del trabajo | Unidad de Medida | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Limpieza de condensador | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza de evaporador | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza de drenaje | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza del filtro y careta | Unidad | 1 | ✓ |
| Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador | Unidad | 1 | ✓ |
| Carga de gas refrigerante | Unidad | 1 | ✓ |
| Rebobinado del motor ventilador | Unidad | | |
| Adaptación del rulemán del motor ventilador | Unidad | | |
| Cambio de termostato | Unidad | 1 | ✓ |
| Cambio de llave selectora | Unidad | | |
| Cambio de válvula inversora | Unidad | | |
| Cambio de Compresor | Unidad | | |
| Cambio de Plaqueta con control | Unidad | | |
| Cambio de capacitor de marcha | Unidad | 1 | ✓ |
| Cambio de turbina | Unidad | | |
| Cambio de motor ventilador del condensador | Unidad | | |
| Mano de Obra | Hora | 4 | ✓ |

Jorge Lezcano

Firma y aclaración del Técnico responsable

22-03-22

FRIOTEXS G.S.R.L
Ruc: 80068869-0
Tel: 021 221 603

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DPTO. DE IDENTIFICACIONES MANTENIMIENTO

Func. Javier Ledesma
Mantenimiento

Firma y aclaración de la Contratante