TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 090

Fecha: 14/10/2022

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

Presente

TIPO: A.A. CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU

Item Nº	Descripcion
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AA TIPO CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU:
8.1	Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
8.2	MANO DE OBRA Desmontaje del motor ventilador del evaporador y limpieza de careta y filtro.
8.3	Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
8.4	MANO DE OBRA Regulación del termostato y verificación de carga de gas.
8.5	Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.
8.6	MANO DE OBRA Limpieza general con agua y detergente y lubricación completa.

Firma de Conformidad de Servicio
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Propietario / Técnico
TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647