VILLANUEVA INGENIERIA SERVICIOS S.R.L
Cnel. Martinez N° 2.375
Email: mantenimiento@vis.com.py
Asunción-Paraguay
Telefax:+595-21-680861

Para: Ing. Osmar Pando

De: Darío Villanueva

Fecha: 14/12/2023

Asunto: **Informe de entrega.**

En el marco del contrato 38/2022 se dio cumplimiento a la orden 121/2023 de mantenimiento de 2 generadores con provisión e instalación de repuestos y detallamos los ítems ejecutados.

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Mantenimiento de generador electrico (matenimiento preventivo anual de los 5 generadores)	Unidad	5
2	Mano de obra por matenimiento preventivo anual de los 5 generadores	Unidad	5
3	Aceite 15 W40 (todos los generadores)	Litros	260
4	Mano de obra por carga de aceite 15w 40 (todos los generadores)	Unidad	9
5	Refrigerante (por galon) (todos los generadores)	Unidad	108
6	Mano de obra por drenaje y carga de refrigerante (todos los generadores)	Unidad	9
7	Bateria 12VCC 150A/H (todos los generadores)	Unidad	2
8	Bateria 12VCC 90A/H (todos los generadores)	Unidad	8
9	Mano de obra por colocacion de Bateria (todos los generadores)	Unidad	10
10	Filtro de aceite-codigo:BD 103 (generador de 350 Kva)	Unidad	1
11	Mano de obra por colocacion de filtro de acite (generador de 350 Kva)	Unidad	1
12	Filtro de agua-codigo: PSA 331 (generador de 350 Kva)	Unidad	1
13	Mano de obra por colocacion de filtro trampa de agua (generador de 350 Kva)	Unidad	1
14	Filtro de aire -codigo: WIX 42225 071514N3 (generador de 350 Kva)	Unidad	1
15	Mano de obra por colocacion de filtro de aire (generador de 350 Kva)	Unidad	1
16	Filtro de combustible-codigo: BF 1259 (generador de 350 Kva)	Unidad	2
17	Mano de obra por colocacion de filtro de combustible	Unidad	2
18	Filtro de aceite (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
19	Mano de obra por colocacion de filtro de aceite (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1

Ing. Osmar Pando
Coord. de Recursos Administrativos
DNCP

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

VILLANUEVA INGENIERIA SERVICIOS S.R.L
Cnel. Martinez N° 2.375
Email: mantenimiento@vis.com.py
Asunción-Paraguay
Telefax:+595-21-680861

20	Filtro trampa de agua (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
21	Mano de obra por colocacion de filtro de agua (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
22	Filtro de aire (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
23	Mano de obra por colocacion de filtro de aire (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
24	Filtro de combustible (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
25	Mano de obra por colocacion de filtro de combustible (generador de 230/250 Kva)	Unidad	1
26	Filtro de aceite-codigo:BD 103 (generador de 200 Kva)	Unidad	1
27	Mano de obra por colocacion de filtro de aceite (generador de 200 Kva)	Unidad	1
28	Filtro trampa de agua-codigo: PSA 331 (generador de 200 Kva)	Unidad	1
29	Mano de obra por colocacion de filtro de agua (generador de 200 Kva)	Unidad	1
30	Filtro de aire -codigo: DC 217 D A (generador de 200 Kva)	Unidad	1
31	Mano de obra por colocacion de filtro de aire (generador de 200 Kva)	Unidad	1
32	Filtro de combustible -codigo: PSC 410 (generador de 200 Kva)	Unidad	2
33	Mano de obra por colocacion de filtro de combustible (generador de 200 Kva)	Unidad	2
34	Filtro de Combustible -codigo: WF 33358 (generador de 200 Kva)	Unidad	1
35	Filtro de aceite -codigo: WL 51820 (generador de 137 KV)	Unidad	1
36	Mano de obra por colocacion de filtro de aceite (generador de 137 Kva)	Unidad	1
37	Filtro de aire -codigo: HS 382 A (generador de 137 Kva)	Unidad	1
38	Mano de obra por colocacion de filtro de aire (generador de 137 Kva)	Unidad	1
39	Filtro de Combustible -codigo: WF 33472 (generador de 137 Kva)	Unidad	2
40	Mano de obra por colocacion de filtro de combustible (generador de 137 Kva)	Unidad	2
41	Filtro de aceite -codigo: 1R0716 (generador de 500 kva)	Unidad	1
42	Mano de obra por colocacion de filtro de aceite (generador de 500 kva)	Unidad	1
43	Filtro de aire -codigo: 7C-1571 EUNKUO (generador de 500 kva)	Unidad	1
44	Mano de obra por colocacion de filtro de aire (generador de 500 kva)	Unidad	1
45	Filtro de combustible -codigo: BF 1374-SP (generador de 500 kva)	Unidad	1
46	Mano de obra por colocacion de filtro de combustible (generador de 500 kva)	Unidad	1

Ing. Osmar Pando
Coord. de Recursos Administrativos
DNCP

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

Ing. Dario Ramón VillanuevaGerente
Propietario

VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.
Cnel. Martínez 2375C/ Santa Teresa
E-mail: dario.nueva@vis.com.py /
www.vis.com.py
Telefax: 595-21-680861
Asunción Paraguay

Asunción, 14 de diciembre del 2023

Señores:
DNCP
PRESENTE

CARTA DE GARANTÍA

Yo quien suscribe Ing. Dario Ramón Villanueva con C.I. Nº 730.876 en representación de la empresa VIS S.R.L. con RUC 80023115-5, en marco de referencia al contrato 38/2022 **"MANTENIMIENTO DE GENERADORES CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA LA DNCP – SEGUNDO LLAMADO"**, ID: 412.164; presento la garantía por la mano de obra de trabajo realizados en cumplimiento a la orden de servicio 121/2023.

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

Ing. Dario Ramón Villanueva
Gerente Propietario

Ing. Osmar Pando
Coord. de Recursos Administrativos
DNCP
14/12/2023