CGI
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.

FL-09-01-03 **CERTIFICADO DE ASISTENCIA / REPARACIÓN** **REV.00**

Nº 0010156

MOTIVO: **REPARACIÓN** [ ] **ASISTENCIA/RECLAMO:** [✓]

Fecha: 11-01-24 Técnico: Alberto Santacruz

Edificio: P.J. Puerto Casado Ascensor: Público Contrato N°: H3VC 5327

Hora de Llamada: _____ Hora de Llegada: 07:10hs Hora de Salida: 12:00hs

Horario Normal: [✓] Fuera de Horario: [ ] Código de Falla [ ]

Falla encontrada:
Problema en la placa R.B.I.

Trabajo Ejecutado:
Se volvio a programar la placa R.B.I. quedando funcionando nuevamente el ascensor.

Observaciones:
Asc. funcionando

Solución:

FUNCIONANDO [✓] PARADO [ ]

Firma del Técnico

Firma del Supervisor

Firma del Resp. del Edificio

Aclaración: Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

OBSERVACIÓN: Para que este documento tenga validez, debera indefectiblemente la firma del responsable del edificio p su representante, con la aclaración respectiva.

Gráfica ESTIFER S.R.L. • Av. Fdo. de la Mora 1515 c/ Dr. Carlos Centurión • Tel. (021) 552 269 • RUC: 80039408-9 • Hab. 1379
25 Tal. 50x3 • 009751 al 011000 • Julio del 2023

ORIGINAL - DUPLICADO - TRIPLICADO

Escaneado con CamScanner