CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

NOTA CONFORMIDAD Nº 022/24

Se deja constancia que la empresa **INTECH S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador de Emergencia del Palacio de Justicia de Encarnación**", trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 42**.
Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 09/04/24, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.
Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO N° 05048

Fecha: 09-04-24

Cliente: Corte Suprema Teléfono:

Dirección: Encarnación

Técnico Responsable: Jorge Rivas

Ayudante Técnico: Victor Vera

Hora de Entrada: Hora de Salida: Móvil Nro : 17

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

- Mantenimiento Preventivo de Generador
- Verificación de Refrigerante
- Verificación de Aceite
- Verificación de Termostato
- Verificación de Cargador de Batería
- Limpieza General de Generador
- Chequeo de Generador Trabajando
- Prueba de Encendimiento de Generador en Forma Manual

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES:

Recarga de Aceite 5 Litros.
- Se Recomienda cambiar batería de Mayor Amperaje

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente:
Aclaración: Jorge Fernández
C.I. Nro. 2-329.324

Firma del Técnico:
Aclaración: Jorge Rivas
C.I. Nro. 5124730

10 Tal. 50 x 3 del 4551 / 5050 - V1/22

legajos

**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **INTECH S.R.L.**

Nº 42

CONTRATO Nº: **21/2022** PAC Nº: **407779 / 0** PRESUPUESTO Nº**N/a** O.INSPECCION Nº**N/a** 09/04/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**Sección Obras Civiles**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctric**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO**S/d**

SERIE/MOTOR Nº**N/a**

MARCA: **N/a** MODELO:**N/a** CHASIS Nº: **N/a** CHAPA Nº: **N/a**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/a** OTROS: **S/d**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1	Mantenimiento de Generador Electrico de Emergencia Mano de Obra - Mantenimiento Preventivo del Grupo Generador de Electrico de Emergencia trifasico de ---.	1	1.920.000		1.920.000
SUBTOTALES					0	1.920.000
TALES					0	1.920.000

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL

OBSERVACIONES: Los servicios en un plazo no mayor a 24hs. (veinticuatro horas - Mantenimiento preventivo) y 4 días hábiles - mantenimiento correctivo)

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 09 243 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

PODER JUDICIAL — REPÚBLICA DEL PARAGUAY — ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS — Circunscripción Judicial de Itapúa

Lic. Estela Yung
Administradora
Encarnación

Recibido por: Alicia Espínola 09/04/24 **Fecha:**

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO

EJEMPLAR 2