MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N° 35/2022

SEÑORES: DELTA TECH S.A. RUC: 80090894-5

Fecha de Emisión: 18/08/2022

CD N° 43/2020 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DEL NSPYBS, COVID-19" - SEGUNDO LLAMADO- ID N° 387.204

CONTRATO N° 126 /2022

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA	Serán comunicadas al proveedor adjudicado vía correo electrónico, en formado pdf la existencia de Ordenes de Compra para la entrega de los productos que le fueran adjudicados en el presente llamado, debiendo realizarse la confirmación de lectura del correo señalado por parte del proveedor. En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectiva la confirmación de lectura del correo electrónico de la/s Ordenes de Compra, en forma inmediata, el primer día hábil siguiente a la comunicacion realizada por correo electrónico, se procederá a fecharlas contándose ésta, como la fecha de recepcion de la orden por parte del proveedor.
PLAZO DE ENTREGA	El oferente tendra 10 (diez) dias para la entrega del equipo adjudicado, a partir de la recepcion por parte del oferente de la orden de compra, emitida por la dependencia Administradora del Contrato.

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Lote	Item	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Caracteristicas	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Importe
	3	UPS DE 10KVA	MARCA/MODELO/PROCEDENCIA	INFOSEC/E3 Pro 10k RT /FRANCESA	UNIDAD	INFOSEC	FRANCESA	1	18.050.893	18.050.893
			PONTECIA CONFIGURABLE (VATIOS)	100 0 KILO VATIOS/ 10.0 KVA						
			TENSION DE SALIDA	230/ 240 V						
			PANTALLA	LCD Y LED						
			FRECEUENCIA DE ENTRADA /SALIDA	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)						
			FACTOR DE CARGA LIMITE	30.01.						
			TIPO DE CONEXIÓN DE ENTRADA	IEC 320 C20 (incluir clable de alimentación)						
			TOPOLOGIA	online de lata frectaencia y doble conversión .						
			DERIVCION	Manual de Automática						
			TECNOLOGIA	Control de microprocesodor						
			CAPACIDAD DE SOBRECARGADA	110 % a 150 % cambio a Bypass después de 10 min ; 150% cambio bypass luego de un min						
			CONECTOR DE SALIDA	Bornera						
			INTERRUPTOR	Control de encendido -apagado general y de arranque automático.						
			FRECUENCIA DE SALIDA	Sinconizado con la utilidadad en mod CA ,50-60 0,5 hz en modo batería						
			TIEMPO DE TRANSFERENCIA	Entre modo Ca y modo Batería 0 ms. Entre modo c y modo bypass :4ms (tipico)						
			AUTONOMIA	MEDIA CARGA :minimo 10 minutos carga COMPLETA : minutos 5 minutos						
			TIEMPO DE RECARGA NATIVO	8 horas al 90 % de la capacidad. Cagar autonatica de batería cuando UPS está cargada						
			OTRAS INCLUISONES VALORADAS	Incluye:CD ocn software, Documentacion en CD ,Gia de instalación, Rack mounting brackets,hardware de maontaje en racks,rack mounting suppoort rials, temperatura probe ,cable USB ,tarjeta de garantia, web/snmp management card						
			CARACTERISTICAS BASICAS	Alarma si finciona bateria ,alarma de caractiristica baja : retardos configurables panel de control consola de estado y control LCD multifuncion . Puerto (s) USB .vida útil esperada de la bateria (en años) 3-5 ,baterías reemplazable en caliente						
			MODO DE EFICIENCIA	CA :89 % -MODO BATERÍA :85 %						
			COMUNICACIÓN	software de administración .						
			GARANTÍA	Garantia del fabricante o del oferente ,certificados de calidad ISO 9001:2008/ ISO14004; 20040 similar debe complir con las normas REACH/ carta de distribucion del representante /carta de autorización del fabricante / catálogos y espcificaciones originales del equipo ofertado .El proveedor deberá entregar los equipos nuevos y con garantias de 2 (dos) años , reparación ,suministros de partes ,traslado de los equipos de las oficinas del clientes al proveedor y viceversa a cargo del proveedor .						
			TEST AUTOMATICO DE BATERIAS	Administración avanzada de baterias sin poner en riesgo la carga.						

Son Guaranies:DIEZ Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES---------- **TOTAL** **18.050.893**

Lugar de Entrega: Laboratorio Central de Salud Pública Avenida -Venezuela y Teniente Escurra.

Uso Interno

Dependencia Solicitante
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. Juan Marcos Báez Director
Dirección Administrativa
L.C.S.P.-M.S.P. y B.S.

Expediente o Resolución S.G. N° 1846/2021

Dra. Etcheverry
Laboratorio Central de Salud Pública

Directora General

Delta Tech S.A.
19/08/2022

Director Administrativo
Imputación Presupuestaria

543 - Adquisicion de Equipos de Computacion