26

CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

N: 0048507

INFORME TECNICO

Fecha: Asunción, 09 de Setiembre de 2020	
Señores: POLICIA NACIONAL	R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Dpto. Identificación de Personas	Teléf.: 605-461
Operador Responsable: SO Emilio Centurion	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
EMERSON	M47UA1	EQUIPO N° 2 252	Verificación general del estado de funcionamiento de la unidad. Lectura de alarmas y reseteo de los mismos
			Visita de emergencia para verificación y reseteo de alarmas
			Verificación y registro de los parámetros de operación configurados.
			Medición y registro de la presión del gas, y de los parámetros y consumos eléctricos.
			Verificación y reparación de cañerías de cobre en caso de fugas de gas
			Recarga completa de gas R407C
			Verificación del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro.
			Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador
			Limpieza (lavado) de la serpentina del evaporador
			Revisión y chequeo de circuitos electricos a la Unidad Interna y al Condensador, desde el tablero eléctrico hasta los equipos. Etiquetado correcto de circuitos.
			Reemplazo del Filtro de aire del equipo
			Reemplazo del reservorio del humidificador (Botellón con electrodos)
			Reemplazo del variador de velocidad del ventilador del condensador

.....
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

.....
Conforme Cliente
DPTO. IDENTIFICACIONES
Centro de Operaciones
Policía
Emilio Centurión
SO Insp. PS

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 444.003 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay