CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

N: 0048495

INFORME TECNICO

Fecha: Asunción, 04 de Agosto de 2020	
Señores: POLICIA NACIONAL	R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Dpto. Identificación de Personas	Teléf.: 605-461
Operador Responsable: SO Emilio Centurión	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
EMERSON	M47UA1	EQUIPO N° 1 253	Verificacion general del estado de funcionamiento de la unidad. Lectura de alarmas y reseteo de los mismos
			Visita de emergencia para verificacion y reseteo de alarmas
			Verificacion y registro de los parametros de operacion configurados.
			Medicion y registro de la presion del gas, y de los parametros y consumos electricos.
			Verificacion y reparacion de cañerias de cobre en caso de fugas de gas
			Verificacion del estado del filtro de aire de la unidad interna. Limpieza del filtro.
			Limpieza con hidrolavadora de la serpentina del condensador
			Limpieza (lavado) de la serpentina del evaporador
			Revision y chequeo de circuitos electricos a la Unidad Interna y al Condensador, desde el tablero electrico hasta los equipos. Etiquetado correcto de circuitos.

.....
Firma Técnico
CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DPTO. IDENTIFICACIONES
Centro de Operaciones Técnica

.....
Conforme Cliente
Emilio Centurión
SO Inspector PS

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 444.003 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay