DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1623/2021
"Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución" – ID 402639
Convenio de Almacén de Productos Estratégicos

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 3

Asunción, 27 de marzo de 2023

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de un potencial oferente la siguiente consulta, cuya respuesta damos a continuación:

Consulta Nº 01:
La Especificación Técnica ANDE EE.TT.03.60.44 – Rev. 1 Preformado Aislado informa que el rango de aplicación del Preformado para cable de 185mm2 debe ser de 23 - 28,5mm, pero tenemos el archivo de la Especificación Técnica ANDE EE.TT. 03.24.35 - Rev. 6 Cable Protegido para MT que especifica en su Tabla 2 un máximo del diámetro exterior del Cable de 185mm2 de 29,9mm y por tanto fuera del rango especificado para el Preformado.

¿Podrían por favor confirmar cuál diámetro debemos considerar para que el producto a ser suministrado por algún fabricante pueda ser de correcto uso y provecho para la ANDE?

Respuesta N° 01:
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido según el Ítem 136 de la Adenda N° 9.

ING. JORGE G. BRITOS C.
Dpto. Suministros de
Materiales de Distrib.

ANDE