LLAMADO MOPC CD N° 101/2017

ID N° 335.866

CONTRATACIÓN DIRECTA PARA "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES"

Asunción, 26 de setiembre de 2017

NOTA ACLARATORIA N° 1

Se emite la presente Nota Aclaratoria para el Pliego de la Licitación de la referencia en respuesta a consultas de los oferentes:

Pregunta N° 1

A los efectos de realizar la cotización es necesario saber de qué potencia son los transformadores que serán sometido a mantenimiento y/o reparación.

Respuesta N° 1

Se informa que ambos transformadores son de 500 KVA

Pregunta N° 2

En caso que se retire los transformadores para mantenimiento y/o reparación en fábrica se podría ampliar a 30 días el plazo de entrega, considerando que se deja en el sitio en carácter de préstamo un transformador de similar potencia?

Respuesta N° 2

Dicho plazo solicitado se encuentra dentro del plazo de prestación del servicio.

PAOLA SANCHEZ
DPTO. M.O.P.C.

Arq. José M. Kronawetter
Jefe Dpto. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación.