ID N°: 216.717

"Adquisición de Aire Acondicionado – Tipo Split"

Adenda N° 1

Asunción, 09 de septiembre de 2011

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE

De conformidad a lo establecido en la Clausula 8.1 de la Sección I Instrucciones a los Oferentes del Pliego de Bases y Condiciones, la convocante procede a realizar la siguiente Enmienda al PBC.
Cabe aclarar que la enmienda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, será de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Lic. Arnaldo Alvarenga O. Dirección: Avda. República y 15 de Agosto, 3er Piso Unidad Operativa de Contratación Honorable Cámara de Diputados – Asunción Edificio del Congreso Nacional Teléfono - Fax Nº: 595 – 21 - 414.4330/4345 Dirección de Correo Electrónico: uoc@diputados.gov.py **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** **Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011** **Hora: 08:30 HORAS**

PODER LEGISLATIVO · SECRETARIA ADMINISTRATIVA · H. CÁMARA DE DIPUTADOS
Lic. Arnaldo Alvarenga O.
Director

ENMIENDA 2:

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION – HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS***. Dirección: Avda. República y 15 de Agosto – Edificio del Congreso Nacional Ciudad: Asunción País: Paraguay Teléfono - Fax Nº: 595 – 21 – 414 - 4330/4345 Dirección de Correo Electrónico: uoc@diputados.gov.py **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011** **Hora: 08:30 HORAS AM**

ENMIENDA 3:

IAO 24.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** la ***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION – HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS*** Dirección: Avda. República y 15 de Agosto 3er piso Teléfono - Fax Nº: 595 – 21 – 414.4330/4345 Dirección de Correo Electrónico: uoc@diputados.gov.py **Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011** **Hora: 08:45 HORAS AM**

Lic. Arnaldo Alvarenga O.
Director

ENMIENDA 4:

Sección III

4. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	Aire Acondicionado Split de 24.000 BTU/h	Función: Frio/Calor Splits Techo Evaporador con triple filtro: Fltro Hepa – Filtro de Carbón Activado –Filtro de Nylon Motor Rotativo Sistema de Alimentación Monofásica Mantenimiento preventivo durante dure la garantía (Instalación Completa y prueba de funcionamiento)	6
2	Aire Acondicionado Split de 36.000 BTU/h	Función: Frio/Calor Splits Piso/ Techo Evaporador con triple filtro: Fltro Hepa – Filtro de Carbón Activado –Filtro de Nylon Motor Rotativo Sistema de Alimentación Trifásica Mantenimiento preventivo durante dure la garantía (Instalación Completa y prueba de funcionamiento)	13
3	Aire Acondicionado Split de 60.000 BTU/h	Función: Frio/Calor Splits Piso/ Techo Evaporador con triple filtro: Fltro Hepa – Filtro de Carbón Activado –Filtro de Nylon Motor Rotativo Sistema de Alimentación Trifásica Mantenimiento preventivo durante dure la garantía Instalación Completa y prueba de funcionamiento	13

INFORMACIONES ADICIONALES – PARA TODOS LOS ITEMS

- **Servicio de Instalación:** SI, con inclusión de insumos necesarios para su perfecto funcionamiento.
- **Servicio de mantenimiento:** El oferente adjudicado deberá realizar el mantenimiento preventivo de los equipos durante dure la garantía.
- **Plazo de garantía**: 1 año.

Constancia de Visita Técnica: Emitida por la convocante que el oferente conoce los lugares donde van a ser instalados los equipos. Los oferentes interesados podrán verificar las instalaciones en la institución el día **lunes 19 de septiembre de 08:30 Hs. a 12:00 Hs** (Será obligatorio para el oferente contar con dicha constancia por tanto será considerada sustancial en la apertura de ofertas).

OBSERVACIONES:

- **La cantidad de los bienes solicitados, podrá ser reducida al momento de la adjudicación, atendiendo las necesidades prioritarias de la Institución y la disponibilidad presupuestaria.**
- **Ningunas de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en la oferta presentada podrán ser negociadas.**

Lic. Arnaldo Alvarenga O.
Director

ENMIENDA 5:

Sección VII. Anexos

Cualquier otro documento adicional requerido.		
- Copia de las Documentaciones suplementarias o adendas emitidas por la H. Cámara de Diputados; si las hubiere. - Constancia emitida por la entidad bancaria dentro del territorio nacional, de poseer una cuenta corriente y/o caja de ahorro vigente en bancos de plaza, conforme lo establece el Decreto 10340/2007. **-Constancia de Visita Técnica:** Emitida por la convocante que el oferente conoce los lugares donde van a ser instalados los equipos. Los oferentes interesados podrán verificar las instalaciones en la institución el día **lunes 19 de septiembre de 08:30 Hs. a 12:00 Hs** (Será obligatorio para el oferente contar con dicha constancia por tanto será considerada sustancial en la apertura de ofertas).		

Atentamente,

Lic. Arnaldo Alvarenga Ortiz
Director UOC
Honorable Cámara de Diputados