Dirección Administrativa - Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34

Aclaraciones 01
A la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/2013
"Adquisición de Equipos Informáticos"

San Lorenzo, 19 de Abril de 2013

Consulta 1

En el ítem 4 UPS de 1 KVA, se hace referencia a que debe tener baterías secas. Solicitamos sean aceptadas baterías selladas de plomo-acido. Debido a que son utilizadas en el 95% por ciento de las UPS existentes. Además de tener menor necesidad de mantenimiento y costo menor. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

Respuesta: Las baterías secas no necesitan mantenimiento y son las más comunes. Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Sub U.O.C.

Enrique Valdez Artaza
Responsable de UOC Nº 34