essap

GA/UOC/284/2010

Asunción, 9 de junio del 2010.

ADDENDA 01 – CONTRATACION DIRECTA 13/2010 "ADQUISICION DE MEDIDORES PARA GRANDES CONSUMIDORES" . Id Nro. 200555.

- Se amplia el plazo de entrega de ofertas y Apertura a:
  Fecha y hora de entrega de ofertas: **25 de junio a las 9:30 hs**.
  Fecha y hora de apertura de ofertas: **25 de junio las 9:30 hs.**

- Se modifican punto 12 Anexo 1, quedando de la siguiente manera:
  12. Las ofertas deberán permanecer válidas por **90** días.

- Se modifican punto 6 Anexo 2, quedando de la siguiente manera:
  Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de **90** días,

- Se modifican punto 3 Anexo 3 quedando de la siguiente manera:
  3. PLAZO DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
  Los bienes serán proveídos hasta **90 días** posteriores a la firma del contrato.
  El contrato tendrá una vigencia de **3(tres)** meses a partir de la firma del contrato.

- Se modifican punto 2,4,2 Anexo 3 quedando de la siguiente manera:
  2.4.2. Garantía del Producto
  2.4.2.1 **Los medidores, deberán ser garantizados por el fabricante y el representante, contra cualquier defecto de fabricación o de material, durante como mínimo 2(dos) años a partir de la fecha de entrega.**

Respuesta a consultas:

1) En las especificaciones solo se habla de las partes genéricas del medidor, no de los macromedidores y mencionan características de los medidores chorro múltiple, porque en una parte menciona que solicitan kits de reparación intercambiable de acuerdo a la norma WVG, que no tiene relación con medidores de 2 y 4". El filtro que se refiere en las especificaciones es el que usa el medidor chorro múltiple de plástico. Nuestra consulta es la siguiente: ¿Son los woltmans lo que están precisando?
   Respuesta: los medidores que necesitamos son de tecnología woltman . Tipo de Filtro: Filtro de impurezas para DN 50 mm y DN 100 mm.

2) En cuanto a los Certificado de Aprobación y Homologación del modelo de medidor ofertado, consularizado y traducido por traductor matriculado. Para este punto no tenemos tiempo de hacer la consularización, para la Apertura .Podemos presentar copia del Certificado?
   Respuesta: Sí. Se puede presentar copia del Certificado con la oferta. Pero con la entrega de los bienes se deben entregar Certificado Consularizado.

3) En cuanto a las pruebas y test se realizan por muestreo nos parece mucha la cantidad en referencia a lo ofertado, ya que en la totalidad piden 50 medidores y nos piden prueba de 30 unidades, esto se realiza por muestreo hasta donde un máximo de 10 medidores probados seria lo recomendable, nos solicitan que estas pruebas se hagan por un agente verificador externo, que no figura en la planilla de precios, y que incrementaría el costo. Favor confirmar la cantidad exacta que necesitan que se prueben los medidores.
   Respuesta: La cantidad de 10 medidores probados está bien.

4) Con relación a la garantía, nuestro representante ZENNER otorga un máximo de 2 años, no así de 5 años como se escribe en el pliego.
   Respuesta: La garantía solicitada queda en 2 (dos) años.

Hugo Díaz Caballero
Jefe Unidad Operativa
de Contrataciones