TETÃ REMBIJOKUÁI SÃMBYHYHA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA N° 02/2016

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA
"ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA SFP".
(EXPEDIENTE N° 330.616 ID N° 318.388)

Asunción, 10 de noviembre de 2016.

*Adenda al llamado para **"ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA SFP"**, en ese sentido se modifica los siguientes puntos en la Carta de Invitación de la Contratación Directa N° 27/2016 ID Nº 318.388.*

ANEXO B. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

7. FECHA Y HORA LÍMITES PARA REALIZAR CONSULTAS: *Será a más tardar hasta el 11 de noviembre de 2016 hasta las 13:00 hs.*

11. EL PERIODO DE TIEMPO ESTIMADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: *2 años como mínimo o reemplazo de garantía*

17. FECHA DE RECEPCION DE LAS OFERTAS: *Se tendrá como fecha de recepción de ofertas el día 16 de noviembre de 2016 a las 09:00 hs.*

18. FECHA DE APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS: *Se tendrá como fecha de apertura de ofertas el 16 de noviembre de 2016 a las 09:15 hs.*

ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Queda redactado de la siguiente manera:

Especificaciones Técnicas UPS - 2016	
Marca	*Especificar*
Modelo	*Especificar*
Fabricante	*Especificar*
Procedencia	*Especificar*
Potencia	*550 VA o superior*
Entrada	
Entrada de voltaje	*230V*
Frecuencia de entrada	*50/60 Hz +/- 10%*
Tipo de enchufe	*2 hilos más tierra (L1, L2, G) - IEC-320 C14*
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	*150 - 300V*
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	*155 - 300V*
Corriente máxima de entrada	*6 A*
Capacidad del disyuntor de entrada	*10 A*
Salida	
Capacidad de Potencia de Salida	*390 W*
Máxima potencia configurable	*550 VA*
Tensión de salida nominal	*220V / 230V*

Presidencia de la República
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANGEL DANIEL FLORENTIN SOLIS
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría de la Función Pública

Eficiencia con carga completa	*75.0%*
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	*Detección Automática de 50 Hz nominal (+/- 3.5 Hz) y 60 Hz nominal (+/- 3.5Hz)*
Conexiones de salida	*Cuatro IEC 320 C 13 (Respaldo de batería) y Una IEC 320 C13 (protección sobre tensiones)*
Batería	
Tipo de batería	*Batería Selladas Plomo, libre de mantenimiento : a prueba de filtración*
Tiempo típico de recarga	*6 horas +/- 5%, que alcance 90 %*
Protección	*Sobre carga RJ45.* *Fusible y limitador de corriente* *Corto circuito Fusible, limitador de corriente y Corte.* *Corte por batería baja y Apagado.* *Autor reinicio.*
Vida Útil de Batería	*2 años mínimo o remplazo de garantía.*
Comunicaciones y manejo	
Puerto de interfaz	*Cable de señalización USB principal y* *Simple RS-232 opcional.*
Panel de control	*Estatus multifuncional LCD y consola con control*
Alarma audible	*Alarma sonoro de batería encendida,* *Alarma distintiva de carga de batería baja,* *Alarma de sobrecarga de tono continuo.*
Garantía y Certificación	
Garantía estándar	*Reparación o reemplazo de componentes por lo menos a 2 años.-*
Certificaciones	*Certificados de calidad ISO 9001:2008. Certificado de calidad.ISO 14001. No se aceptaran certificaciones que cubran solo el ensamblado/ Carta distribución del representante/ Carta autorización del fabricante/ catálogos y especificaciones originales del equipo ofertado.*

Presidencia de la República
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Lic. Ángel Daniel Florentin
Director General de Administración y Finanzas
Secretaría de la Función Pública