Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones

Comandante Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay
Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 201 **RUC Nº: 80000757-3**
E mail: rgonzale@fil.una.py

Asunción, 08 de junio de 2017.-

ADENDA Nº 01/2017.-

CONTRATACION DIRECTA - ID. Nº 326.513 "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT"

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, **MODIFICA**, a efectos de adecuar consistentemente el proceso de contratación y su adjudicación correspondiente, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

ANEXO C – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUEDA ESTABLECIDO A LA SIGUIENTE MANERA:

Queda establecido lo siguiente:

DONDE DICE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO SPLIT					
Nro. De Orden/Ítems	**Código del Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
1	**52141501-002**	**Aires Acondicionados Tipo Split de 18000 BTU, conforme especificaciones técnicas del llamado ID. N° 326.513.-**	**UNIDAD**	**Unidad**	**21**
2	**52141501-002**	**Aires Acondicionados Tipo Split de 12000 BTU, conforme especificaciones técnicas del llamado ID. N° 326.513.-**	**UNIDAD**	**Unidad**	**1**
AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTU		Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU, trifásico con compresor, soporte para compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.			
AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTU		Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU, trifásico con compresor, soporte para compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.			
Observación: Cada equipo de aire acondicionado debe ser proveído y trasladado por la empresa oferente hasta la Casa Central (Asunción), donde serán instalados conforme necesidad. Al momento de cotizar los equipos solicitados, el oferente debe considerar traslado, kit de instalación y accesorios para la instalación hasta una distancia de 5 metros como mínimo, soportes y alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo magnéticas de 32 A hasta una distancia de 20 metros como mínimo.					

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones

Comandante Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay
Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 201 **RUC Nº: 80000757-3**
E mail: rgonzale@fil.una.py

DEBE DECIR:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO SPLIT					
Nro. De Orden/Ítems	**Código del Catálogo**	**Descripción de los Bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**
1	**52141501-002**	**Aires Acondicionados Tipo Split de 18000 BTU, conforme especificaciones técnicas del llamado ID. N° 326.513.-**	**UNIDAD**	**Unidad**	**21**
2	**52141501-002**	**Aires Acondicionados Tipo Split de 12000 BTU, conforme especificaciones técnicas del llamado ID. N° 326.513.-**	**UNIDAD**	**Unidad**	**1**
AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTU		Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU, trifásico con compresor, soporte para compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.			
AIRE ACONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTU		Provisión e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo split de 12.000 BTU, trifásico con compresor, soporte para compresor y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos; de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las normativas de la SEAM.			
Observación: Cada equipo de aire acondicionado debe ser proveído y trasladado por la empresa oferente hasta la Casa Central (Asunción), donde serán instalados conforme necesidad. Al momento de cotizar los equipos solicitados, el oferente debe considerar traslado, kit de instalación y accesorios para la instalación hasta una distancia de 5 metros como mínimo, soportes y alimentación eléctrica con cables de 4 mm y llaves termo magnéticas de 32 A hasta una distancia de 20 metros como mínimo.					
Se considera la Circular DNCP 02/2015 "de las normativas relativas a la "Protección de la Capa de Ozono" y "De Calidad del Aire"; en los procesos de contrataciones realizados al amparo de la Ley 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que tengan por objeto la adquisición y/o servicio de mantenimiento y reparación de equipos acondicionadores de aire, así como de los equipos de aire acondicionados del parque automotor y demás equipos o productos controlados, las especificaciones técnicas deberán ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas"					

Alberto Rodrigo González
Jefe U.O.C.
Facultad de Filosofía U.N.A.