SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 07 de marzo del 2014

Consultas Realizadas

Ref. Contratación Directa N° 04/2014 "Adquisición de Artículos Eléctricos" ID N° 271996.

- **Consulta Item N° 05:** SE SOLICITA BUSCA POLO, aclarar la medida del mismo para poder cotizar.

  Respuesta: Se requieren Busca Polos Pequeños.

- **Consulta Item N° 06:** SE SOLICITA PASA CABLE, existen medidas de 10 mts, 20mts y 30 mts. Cuál de estas medidas podemos cotizar.

  Respuesta: Cotizar Pasacables de 20 mts.

- **Consulta Item N° 11 al 13:** SE SOLICITA CINTILLO CHICO, MEDIANO Y GRANDE, existen medidas de 15 cm (chico), 20 cm (mediano) y 30 cm (grande), podría confirmar si dichas medidas son las correctas o existen otras que soliciten. En caso de existir otras medidas, podría indicarnos qué medidas.

  Respuesta: Las medidas de los Cintillos son: Chico 15 cm, mediano 20 cm y grande de 30 cm.

- **Consulta Item 19:** SE SOLICITA RELÉ FOTOELECTRICO (FOTOCELULA), aclarar si La cotización seria com base o sin base.

  Respuesta: Cotizar con base.

- **Consulta Item 21:** SE SOLICITA FOCO BAJO CONSUMO ESPIRAL 14 WATTS, el color de la lámpara seria de color amarillo o blanco? Se podría cotizar la lámpara de 15 watts?

  Respuesta: Se puede cotizar la lámpara de 15 W, color blanco.

- **Consulta Item 23:** SE SOLICITA CANALETA PLÀSTICA 2X2 POR METROS: disponemos de canaletas en tiras de 2 mts de 20x20, favor aclarar si dichas medidas se podrían cotizar.

  Respuesta: Las canaletas deberán ser de tiras de 2 mts, medidas 4 cm x 4 cm

- **Consulta Item 27:** SE SOLICITA TOMA TELEFONICA EXTERNA T22, aclarar el modelo de las tomas: RJ11 O RJ45.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · Unidad Operativa de Contrataciones · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Respuesta: Las tomas requeridas son las RJ11.

- **Consulta Item 32:** SE SOLICITA TRIFASICO: se cotizaría ficha triple?

  Respuesta: Se permite la cotización de ficha triple.

- **Consulta Item 33:** SE SOLICITA FOCOS DE 12 V ECONOMICOS, los focos podrían ser para rosca E27 para batería 12V.

  Respuesta: Cotizar para rosca E27 para batería de 12 V.

- **Consulta Item 34:** SE SOLICITA FOCOS DE 220 V ECONOMICOS, los focos serian de bajo consumo? De cuanto watts será el foco?

  Respuesta: Se requieren focos modelo E-40 de 105 Watts económicos.

- **Consulta Item 38:** SE SOLICITA LAMPARA DE BAJO CONSUMO PL 36W, se podría cotizar lámpara de 45 watts?

  Respuesta: Se requieren lámparas de bajo consumo modelo PL-L-36W/840.

- **Consulta Item 31:** Cargador para Notebook , para que marca notebook seria el cargador ya que difiere según la marca del aparato de cada representante.

  Respuesta: El cargador para Notebook debe responder a las sgts características: HP Probook 4540S, Imput 240 1.7 A 5060HZ, Output 18.5 V – 3.5A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · Unidad Operativa de Contrataciones · SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL

Lic. Reinaldo Maciel O.
Director
U.O.C. (SEN)