UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

07/07/2014

Aclaración
Licitación Publica Nacional N° 02
"Adquisición de Generador y Motobombas"
Nro. de Expediente: 316.028 ID Nº: 269274

Sres. OFERENTES:
Se ha realizado Consultas por una empresa oferente con relación al presente llamado:

Consulta 1
Referencia al Ítem 01 Generador en las especificaciones técnicas del PBC, solicitan la mano de obra para interconexión de grupo 275 KVA canalización subterránea con cañería de PVC para puesto de distribución de (2) 200 metros cableado de fuerza y mando.
Consultamos si para el trayecto de 200 metros de canalización subterránea la facultad dispone de las canaletas subterráneas o debemos ofertas los trabajos de cavado y puesta de cañerías para la canalización de un punto a otro

Respuesta
Se deben presupuestar todos los trabajos concernientes a la canalización subterránea para el tendido de los 200 metros del cableado de fuerza y mando desde el grupo electrógeno hasta el PD N°2

Consulta 2
La Motobomba para cuanto metros cúbicos hora tiene que ser?

Respuesta
Atenerse a lo especificado en el Pliego de bases y Condiciones.

Consulta 3
Cuál sería la altura total manométrica?

Respuesta
Atenerse a lo especificado en el Pliego de bases y Condiciones.

Consulta 4
Que diámetro de entrada y salida debe tener la bomba

Respuesta
Atenerse a lo especificado en el Pliego de bases y Condiciones.

Consulta 5
Si tiene que ser acople directo o con correa.

Respuesta
Atenerse a lo especificado en el Pliego de bases y Condiciones.

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS · CIUDAD UNIVERSITARIA · SAN LORENZO · PARAGUAY · VIVAN LOS IMPENDERE VERO

CP Sonia Unzain
Jefe de Dpto. de la UOC