PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 28/10

"ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS"

Aclaración N°1

Asunción, 25 de agosto de 2010.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Pública Nacional N° 28/10 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el IPS", se realizan las siguientes aclaraciones con respecto a las consultas presentadas:

- **Consulta 1**
  Para los Ítems 42, 43, 44, 45 y 46, si la tensión de la bobina obedece a 220 o 380V.

  Respuesta 1
  Para los Ítems 42, 43, 44, 45 y 46, la tensión de bobina para los contactores deberá ser de 220V.

- **Consulta 2**
  Para los Ítems 52, 53, 54, 55, 61 y 62, si podrá ser considerado el equipo con capacidad de interrupción de 3kA.

  Respuesta 2
  Para los Ítems 52, 53, 54, 55, 61, y 62 están especificadas en la planilla de precios la capacidad de interrupción para cada interruptor solicitado, no serán admitidos los interruptores de 3kA.

- **Consulta 3**
  Para los Ítems 63, 64, 65, 66, 68, y 69, si podrá ser considerado el equipo con capacidad de interrupción de 3kA.

  Respuesta 3
  Para los Ítems 63, 64, 65, 66, 68, y 69, están especificadas en la planilla de precios la capacidad de interrupción para cada interruptor solicitado, no serán admitidos los interruptores de 3kA.

- **Consulta 4**
  Para los Ítems 70, 71, 72, 73 y 74, si podrá ser considerado el equipo con capacidad de interrupción de 3kA.

  Respuesta 4
  Para los Ítems 70, 71, 72, 73 y 74, están especificadas en la planilla de precios la capacidad de interrupción para cada interruptor solicitado, no serán admitidos los interruptores de 3kA.

Abog. NOELIA MARTINETTI E.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - DGBS