DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 810/2012

"SUMINISTRO DE POSTE DE MADERA DE EUCALIPTO PRESERVADO DE 12m, 300daN"

ADENDA Nº 1

Asunción, 03 de octubre del 2012

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos la sustitución de la página 15/17 de la EE.TT 03.10.24-Rev.3 por su respectiva revisión que se adjunta.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

L m	D Diámetro máximo de un nodo u orificio cm	D Sumatoría de los diámetros de un trecho de 30 cm.
< 14	8,5	20
> 14	13	25

Nota: a)- No deben ser considerados los nudos u orificios de los nudos con diámetro D igual al inferior a 1,5 cm.

b)- Protuberancia o nudo cerrado no constituye defecto, no debiendo por tanto, ser tenido en cuenta, cuando aparece en la superficie del poste.

Figura 6 -Separación de las perforaciones desde la cima (dimensiones en centímetros)

Nota: a)- Cantidad de perforaciones: 2 (dos), las distancias entre perforaciones se indican en la figura.