**COMANDO DE LA ARMADA**
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3**

## CD N° 29/2016 "ADQUISICION DE TRANSFORMADOR"
## ID N° 312.677.-

Asunción, 27 de junio de 2016.-

## ACLARACION N° 1

1. **Pregunta:** Cuál es el alcance de la instalación?
   **Respuesta:** El alcance del suministro incluye la construcción y montaje de una extensión de línea en MT de 50 m, puesto de distribución con sus accesorios, la salida en Baja Tensión BT hasta la llave limitadora de Carga (incluida) y puesta en servicio de las instalaciones suministradas.

2. **Pregunta:** Se puede realizar visitas?
   **Respuesta:** Si, se puede realizar las visitas técnicas necesarias, deben de recurrir a las instalaciones de la Escuela de Formación de Sub-Oficiales de la Armada, dependiente del Comando de Institutos Navales de Enseñanza, sito Avda. Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez – Barrio Sajonia de la ciudad de Asunción. El punto de contacto es el Tte N Int Juan Duarte. Telef: 0983-169090.

   **Pregunta:** La Convocante ya cuenta con proyecto de consulta previa de ANDE, si no tiene a cargo de quien estaría la consulta la Convocante o el Oferente?
   **Respuesta:** Si, la Institución ya cuenta con la autorización pertinente de la ANDE.

   **Pregunta:** Los pagos como ser derecho de conexión y garantía de consumo debe prever El oferente o queda a cargo de la Convocante?
   **Respuesta:** Queda a cargo de la Convocante, cuyo gerenciamiento ya está en trámites.

5. **Pregunta:** El transformador es del tipo Pedestal o Convencional?
   **Respuesta:** El transformador solicitado es de Tipo Convencional.

6. **Pregunta:** Se solicita extender el plazo de entrega debido que no hay un proyecto de ANDE, la misma lleva entorno a 25 días para la entrega de la respuesta de la consulta previa.
   **Respuesta:** En referencia a esta pregunta, por favor remitirse a lo establecido en la Carta de Invitación del presente llamado.

7. **Pregunta:** La tensión normal de salida de diseño del transformador según especificaciones técnicas ANDE es de 400/231 V podrá ser considerada esa U (tensión) de salida.
   **Respuesta:** Podrá ser considerada el valor 400/231 V como tensión de salida, siendo los Valores Nominales 380/220 V.

8. **Pregunta:** La Especificación técnica de ANDE solicita una frecuencia normal de 50 HZ, podrá ser considerada solamente esa frecuencia 50 HZ?
   **Respuesta:** Serán considerados también los transformadores cuyas placas indiquen como frecuencia 50 – 60 HZ.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3
JEFATURA



ISO 9001 NOAR

9. **Pregunta:** Podría ser la convocante más clara en cuanto a instalación y puesta en marcha; a que se refiere?
   **Respuesta:** El alcance del suministro incluye la construcción y montaje de una extensión de línea en MT de 50 m, puesto de distribución con sus accesorios, la salida en Baja Tensión BT hasta la llave limitadora de Carga (incluida) y puesta en servicio de las instalaciones suministradas.

10. **Pregunta:** Posee la convocante un proyecto aprobado por la ANDE?
    **Respuesta:** La Institución ya cuenta con la autorización de la ANDE, para realizar las instalaciones, ahora el proyecto pequeño de instalación estará a cargo de los Oferentes.

11. **Pregunta:** En caso negativo, a que distancia se encuentra la línea MT existente del sitio de instalación deseado del transformador?
    **Respuesta:** Favor remitirse a la respuesta Nº 3.

12. **Pregunta:** Requiere conexión a la red de BT existente?
    **Respuesta:** Favor remitirse a la respuesta Nº 3.

13. **Pregunta:** Podría la convocante ser mas especifica en el lugar donde se requiere la instalación?
    **Respuesta:** La instalación debe ser realizada en el Local de la Escuela de Formación de Sub-Oficiales de la Armada, dependiente del Comando de Institutos Navales de Enseñanza, sito Avda. Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez – Barrio Sajonia de la ciudad de Asunción.

14. **Pregunta:** Plan de Entregas: Se podrían ampliar el plazo de entrega a 30 días que es el tiempo prudencial en que se realiza la provisión, instalación y puesta en marcha de este tipo de bienes?
    **Respuesta:** En referencia a esta pregunta, por favor remitirse a lo establecido en la Carta de Invitación del presente llamado.

15. **Pregunta:** En vista que las Especificaciones Técnicas solicita también la cotización de Montaje y Puesta en marcha del transformador, incluidos todos los materiales, se podría visitar el sitio de obras para realizar relevamiento de datos? Favor indicar nombre y teléfonos de una persona responsable para el efecto.-
    **Respuesta:** Si, se puede realizar las visitas técnicas necesarias, deben de recurrir a las instalaciones de la Escuela de Formación de Sub-Oficiales de la Armada, dependiente del Comando de Institutos Navales de Enseñanza, sito Avda. Carlos Antonio López c/ Nuflo de Chávez – Barrio Sajonia de la ciudad de Asunción. El punto de contacto es el Tte N Int Juan Duarte. Telef: 0983-169090.

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – JEFATURA – REPUBLICA DEL PARAGUAY

**Augusto Cesar Aguiar Cristaldo**
**CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3**