UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007
Campus Universitario – Ruta N° 8 Blas Garay km 138
Coronel Oviedo, Paraguay
Tel: +595 521204666 / 7

ADENDA N° 002/2014

LLAMADO LCO N° 05/2014 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y GENERADOR" ID N° 280.073.-

NOTA ACLARATORIA Nº 1

A continuación se transcribe las consultas recibidas con su respectiva respuesta:

Consulta 1: En suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas: se refiere a bobinado en cobre electrolítico de alta conductividad.
Al respecto solicita sea aceptado la utilización de aluminios.

Respuesta 1: No se podrá utilizar utilizar aluminio en la construcción de los bobinados.

Consulta 2: Se cuenta con proyecto de ANDE? (consulta previa)

Respuesta 2: El proyecto ya cuenta con consulta previa, ya cuenta con un transformador de 150 KVA, lo que se quiere realizar es un cambio del transformador, aumento de carga.

Consulta 3: Se puede realizar visita al lugar de instalación

Respuesta 3: Si se puede realizar visitas al lugar.

Consulta 4: Los pagos a la ANDE, a cargo de quien estaría? Convocante u Oferente?

Respuesta 4: Los pagos a la ANDE por el aumento de carga queda a cargo del convocante.

Consulta 5: El Transformador es de tipo pedestal o Convencional.

Respuesta 5: El transformador es de tipo convencional

Lic. Fabiola R. Espínola C
Enc. UOC Rectorado