ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 700/2012

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2 X 220 KV, VILLA HAYES - PUERTO SAJONIA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN PUERTO SAJONIA 220 KV

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 3

Asunción, 28 de enero de 2013

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de un Oferente la pregunta transcrita a seguir, dándose la respuesta correspondiente a continuación:

CONSULTA N° 1 *Favor de aclarar si es posible considerar como conductor para altas temperaturas y baja flecha HTLS a instalar en el cruce del río, un conductor HTLS equivalente tipo GAP con núcleo de acero aluminizado extra-resistente ó alma de Invar aluminizado extra-resistente en lugar del citado núcleo de alambres de fibras cerámicas o fibras de carbono citado en la Especificación Técnica Nº 03.02.01.95 B*

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, ajustarse a lo indicado en la EETT *Especificación Técnica Nº 03.02.01.95 B* cuya copia obra en su poder.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD