COPACO S.A.

# COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 29 de Enero de 2018

A LOS OFERENTES

**REF: Contratación Directa N° 1/2018**, con **ID N° 325.970, "Contratación Directa para la Provisión y Montaje de transformadores para varios sitios de la Compañía"(Ad-referéndum)**

**ADENDA Nº 3**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que **COPACO S.A.**, ha resuelto la introducción de modificaciones en la Carta Invitación Estándar de la Contratación Directa de referencia, específicamente en el siguiente punto:

✓ **EN EL ANEXO C - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS, PUNTO 12 TRANSFORMADOR – SUB-PUNTO 12.3: CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.**

**Debe decir:**

**La Potencia nominal de los transformadores será de 45 KVA (trifásico), a tensión y frecuencias nominales, para una elevación límite de temperatura del arrollamiento de 65 °C sobre la del ambiente de 40 °C. Y debe soportar humedad relativa de ambiente hasta 100%.**

Atentamente,

**ABOG. MARIA JOSE IBARRA OLHAGARAY**
**Gerente - UOC**
**Gerencia Operativa de Contrataciones**