ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA N° 1268
TELEFONO N° 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (591-21) 212371 ANDE PY
TELEFAX: 201051-Dpto. de Compras

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 5660/2011

ADQUISICION DE EQUIPO UPS

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 11 de noviembre de 2011

AL OFERENTE:

Señores:

Hemos recibido de uno de los concursantes, la siguiente consulta referente a la Contratación Directa N° 5660/2011, cuya respuesta damos a continuación:

CONSULTA N° 1

UPS: Referente a la Calidad, solicitan certificación de Calidad: ISO 9001 sobre fabricación, CE, GB4943, YD/T1095, GB/T14715, IEC622040-2:2005, IEC:61000-4-2, IEC:6100-4-3, IEC:6100-4-4, IEC:6100-4-5.

Atendiendo que las distintas marcas van realizando las certificaciones bajo los estándares internaciones tanto de calidad, de safety o medio ambiente, y en ocasiones la denominaciones de las mismas están asociadas a denominaciones más orientadas al mercado comercial, y otras al estándar internacional; por lo que solicitamos sea permitido la cotización de Equipos UPS de reconocida marca mundial y con altos estándares de calidad con certificaciones de igual, similar o superiores certificaciones a las citadas específicamente en el pliego. Que garanticen a la Ande el producto ofertado.

CONTESTAMOS

Se aceptarán equipos con certificaciones iguales, similares o superiores a las certificaciones citadas específicamente en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA N° 2

Instalación y Configuración: Para este punto quisiéramos contar con un esquema de conexión, plano o alguna información que nos permita prevenir la cantidad de materiales que deberíamos provisionar para la conclusión del proyecto. Ejemplo: distancia del tablero seccional más cercano, ubicación del equipo dentro del Energy Room, etc.

CONTESTAMOS

La distancia al Tablero Seccional más cercano = 3 mts. El equipo estará dentro de la sala de servidores. No contamos con plano. El oferente puede realizar un relevamiento, si así lo requiere.

CONSULTA Nº 3

Plazo de Entrega: Teniendo en cuenta la potencia y la envergadura de estos equipos que conforman un sistema paralelo, que los proveedores no contamos con stock disponible para entrega inmediata, en virtud a lo expuesto solicitamos respetuosamente que el plazo de entrega sea de 60/75 días..

CONTESTAMOS

Remitirse a lo solicitado en el pliego.

Atentamente,
/nre

Ing. Carlos A. Miglio R.
Responsable UOC / ANDE