LLAMADO MOPC N° 167/2017

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZÚ – MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

ID Nº 338085

NOTA ACLARATORIA N° 02

Asunción, 1 de diciembre de 2017

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. **Consulta:**
   Ítem 21 "Cuneta revestida de H°", en planilla se mide en metros y en Especificación Técnica se mide en m³.

   Respuesta:
   El ítem debe ser cotizado en metros lineales.

2. **Consulta:**
   Ítem "Regularización C°A° 60 kg/m²", en planilla se elaborará a tasa de 60 kg/m² y en plano se indica a tasa de 60 kg/cm².

   Respuesta:
   La tasa de colocación de la regularización de C°A° es de 60 kg/ m².

Abog. Lise Vera
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Liz Borja.