UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Dr. Montero Nº 658
Asunción - Paraguay

Asunción, 23 de junio de 2010

Señores
Participantes de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 11/2010
"Adquisición de Acondicionadores de Aire" para la
Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas y Centro Materno Infantil
I.D. N° 192.377
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración N° 1.-

Aclaración N° 1:

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FILTRO ANTIBACTERIANO:** En relación a los filtros antibacterianos de los equipos de aires acondicionados, estos equipos solo podrán ser cotizados con entrega programada, ya que son equipos especiales. Concretamente, nos gustaría una aclaración de la forma que se realizará la entrega en este caso, es decir el plazo que tiene el oferente para entregar los equipos luego de haber sido adjudicado.
  Respuesta: Para este llamado se ha excluido de las especificaciones técnicas el pedido de filtros antibacterianos, por lo cual ya no es una condición técnica solicitada excluyente, es opcional.
  No obstante, solicitamos se considere que los equipos de aire acondicionado de gran capacidad ofrezcan la seguridad, calidad y capacidad para las áreas criticas de internaciones por ser de uso 24 hs. durante caso los 365 días del año, como lo son las áreas de Pabellón Quirúrgico Central, Terapia Intensiva y Urgencias.
  En el caso que se oferten con filtros antibacterianos disponibles se dispondrá una consideración en el plazo de entrega para los equipos de 48.000 BTU y de 60.000 BTU, en el lapso de tiempo de 45 días como mínimo.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Econ. Silvia Correa
Unidad Operativa de Contrataciones

e-mail: uoc@med.una.py
Telefax: 421-162