PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 4 de Junio de 2014.-

Aclaración Nº1

Señores Oferentes
Presente

En atención a una consulta recibida en el marco del llamado a Contratación Directa: ID N° 275730 para la adquisición de "ADQUISICION DE UPS CENTRAL-AD REFERENDUM", les remitimos la transcripción de la consulta con la correspondiente respuesta.

Consulta 1
Atendiendo a que estos equipos vienen via maritima, solicitamos un plazo de entrega minimo de 90 dias.
Respuesta: Se mantienen las especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación.

Consulta 2
Está la instalación eléctrica existente preparada para soportar el aumento de la carga que representan (2) dos unidades UPS de Alta Potencia de 30kVA o más cada una.
Respuesta: La instalación está preparada para soportar el aumento de carga porque cada unidad de UPS estará en diferentes plantas

Consulta 3
Dado que las propuestas deben incluir la instalación de las (2) dos UPS a ser cotizadas, consultamos si la instalación consiste en alimentar cada UPS desde el tablero existente ubicado dentro de la Sala de cada UPS así como que la salida de la UPS (ENERGIA ESTABILIZADA) debe llegar al mismo tablero existente en cada Sala de UPS.
Respuesta: Cada UPS estará alimentado desde el tablero existente ubicado en la sala de cada UPS y la salida llegara en el mismo tablero.

Atentamente,

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Firma, Sello y Aclaración
Lic. Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias