CELTA

IMPORTACIONES – EXPORTACIONES – REPRESENTACIONES
ELIGIO AYALA ESQ. ASUNCION
TELF.: (0511) 242474
CAACUPE – PARAGUAY

CAACUPÉ 13 DE FEBRERO 2023

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

PRESENTE:

POR LA PRESENTE REMITIMOS COTIZACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES Y PLANILLA RECIBIDA.

SIN OTRO PARTICULAR, ME DESPIDO.

ATENTAMENTE.

CELTA

DIANA MONTIEL – VENDEDOR/A

CELTA S.A. - CAACUPÉ

celta S.A.

IMPORTACIONES – EXPORTACIONES – REPRESENTACIONES

Eligio Ayala Esq. Asunción – Tel. (0511) 242474-

Fax (0511) 243910

Caacupé – Paraguay

R.U.C 80027171-8
NOTA DE PRESUPUESTO
"NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

CAACUPÉ 14 DE FEBRERO DE 2023

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE CAACUPE **R.U.C: 80004726-5**

DIRECCIÓN: CAACUPE

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AA DE 12000 BTU	2.599.000	2.599.000
1	AA DE 18000 BTU	4.072.000	4.072000
1	AA DE 24000 BTU	5.424.000	5.424.000

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS) GUARANIES DOCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL---------- **12.095.000.-**

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 13 de Febrero de 2023

Señores
CELTA S.A.
Caacupé - Paraguay
Presente:

Me dirijo a Ustedes en el marco del procedimiento de Contratación Pública a fin de solicitar presupuesto de impresos varios según detalle:

Planilla de computo metrico						
Licitacion por Contratación Directa "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS" ID 424611						
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P. UNIT.	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12,000	5	10			
2	ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 18,000	4	8			
3	ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 24,000	4	8			
COSTO TOTAL						

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.

CELTA

Recibí 13/02/23.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU

AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU			
MODELO	SAT18B50H-XA6		
	UNIDAD INTERIOR	SAT18B50H-XA6	
	UNIDAD EXTERIOR	SAT18B50H-XA6	
		FRIO	**CALOR**
CAPACIDAD		1800BTU/H	18500BTU/H
Corriente Nominal		8.1 A	8.1A
Corriente Maxima		10.6A	10.5A
Potencia nominal		1756W	1740W
Potenciaa maxima de entrada		2283W	2262W
Volumen de aire		800m3/h	800m3/h
Max. Alta presion			4.5MPa
Max. Baja presion			1.9MPa
Nivel Sonoro	Unidad Interior		44dB(A)
	Unidad Exterior		55dB(A)
Peso	Unidad Interior		10Kg
	Unidad Exterior		40 Kg
Tension nominal		220-240V	
Frecuencia		50Hz	
Identificacion del refrigerante		R410A/0.930Kg	
Masa de Liquido refrigerante		IPX4	

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

2- AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU

AIRE ACONDICIONADO SPLIT			
MODELO	SAT24B50H-XA6		
	UNIDAD INTERIOR	SAT24B50H-XA6	
	UNIDAD EXTERIOR	SAT24B50H-XA6	
		FRIO	CALOR
CAPACIDAD		24000BTU/H	24500BTU/H
Corriente Nominal		10.0 A	9.6A
Corriente Maxima		13.6A	12.5A
Potencia nominal		2156W	2080W
Potenciaa maxima de entrada		2803W	2704W
Volumen de aire		1000m3/h	1000m3/h
Max. Alta presion			4.5MPa
Max. Baja presion			1.9MPa
Nivel Sonoro	Unidad Interior		41dB(A)
	Unidad Exterior		55dB(A)
Peso	Unidad Interior		13Kg
	Unidad Exterior		43 Kg
Tension nominal		220-240V	
Frecuencia		50Hz	
Identificacion del refrigerante		R410A/1.400Kg	
Masa de Liquido refrigerante		IPX4	

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

3- AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU

AIRE ACONDICIONADO SPLIT			
MODELO	SAT12B50H-XA6		
	UNIDAD INTERIOR	SAT12B50H-XA6	
	UNIDAD EXTERIOR	SAT12B50H-XA6	
		FRIO	CALOR
CAPACIDAD		12000BTU/H	12500BTU/H
Corriente Nominal		5.4 A	5.4A
Corriente Maxima		7.0A	7.1A
Potencia nominal		1165W	1174W
Potenciaa maxima de entrada		1515W	1526W
Volumen de aire		560m3/h	580m3/h
Max. Alta presion			4.5MPa
Max. Baja presion			1.9MPa
Nivel Sonoro	Unidad Interior		42dB(A)
	Unidad Exterior		49dB(A)
Peso	Unidad Interior		7.5Kg
	Unidad Exterior		23 Kg
Tension nominal		220-240V	
Frecuencia		50Hz	
Identificacion del refrigerante		R410A/0.640Kg	
Masa de Liquido refrigerante		IPX4	

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

full Office S.R.L.

Presupuesto de venta Nro. 95140

13-02-2023 02:42:26

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

RUC: 80004726-5

Direccion:

Vendedor: GUSTAVO MENDIETA

Termino de pago: CONTADO

Tenemos el agrado de poner a su consideración un presupuesto por los productos que se detallan a continuación ;

Codigo	Codigo de barras	Codigo Alternativo	Descripcion	Cantidad	Precio	SubTotal
7841175017706	7841175017706		EAEI22-I22CH TOKYO 12.000BTU EXTENSE IONIC	1.00	2.490.000	2.490.000
7841175015559	7841175015559		SPLIT TOKYO EXTENSE 18.000 IONIC CAE21-18CHR1	1.00	4.129.000	4.129.000
7841175015597	7841175015597		SPLIT TOKYO EXTENSE IONIC 24.000BTU CAE21-24CHR1	1.00	5.449.000	5.449.000
Total Acumulado	**12.068.000 Gs.**					

***Observaciones:**

*Los precios y los productos están sujetos a variación

*El presente presupuesto es válido por 8 días. Una vez transcurrido ese plazo tendrá que solicitar una nueva cotización

*Los precios ya incluyen IVA

GUSTAVO MENDIETA

Departamento de ventas

Full Office S.R.L.

Aceptación cotización suministrada

Firma y sello

Tel:: 0511 24 44 34

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 13 de Febrero de 2023

Señores
FULL OFFICE S.R.L.
Caacupé - Paraguay
Presente:

Me dirijo a Ustedes en el marco del procedimiento de Contratación Publica a fin de solicitar presupuesto de Acondicionadores de Aires con las características solicitadas según detalle:

Planilla de computo metrico

Licitacion por Contratación Directa "ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS" ID 424611

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	P. UNIT.	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 12,000	5	10			
2	ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 18,000	4	8			
3	ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT DE 24,000	4	8			
COSTO TOTAL						

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/03

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.

Full Office S.R.L.
CESAR HEYES
Celular: adcoffice@hotmail.es
13-02-23

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU

AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU			
MODELO	SAT18B50H-XA6		
	UNIDAD INTERIOR	SAT18B50H-XA6	
	UNIDAD EXTERIOR	SAT18B50H-XA6	
		FRIO	**CALOR**
CAPACIDAD		1800BTU/H	18500BTU/H
Corriente Nominal		8.1 A	8.1A
Corriente Maxima		10.6A	10.5A
Potencia nominal		1756W	1740W
Potenciaa maxima de entrada		2283W	2262W
Volumen de aire		800m3/h	800m3/h
Max. Alta presion			4.5MPa
Max. Baja presion			1.9MPa
Nivel Sonoro	Unidad Interior		44dB(A)
	Unidad Exterior		55dB(A)
Peso	Unidad Interior		10Kg
	Unidad Exterior		40 Kg
Tension nominal	220-240V		
Frecuencia	50Hz		
Identificacion del refrigerante	R410A/0.930Kg		
Masa de Liquido refrigerante	IPX4		

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

2- AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 24000 BTU

AIRE ACONDICIONADO SPLIT			
MODELO	SAT24B50H-XA6		
	UNIDAD INTERIOR	SAT24B50H-XA6	
	UNIDAD EXTERIOR	SAT24B50H-XA6	
		FRIO	CALOR
CAPACIDAD		24000BTU/H	24500BTU/H
Corriente Nominal		10.0 A	9.6A
Corriente Maxima		13.6A	12.5A
Potencia nominal		2156W	2080W
Potenciaa maxima de entrada		2803W	2704W
Volumen de aire		1000m3/h	1000m3/h
Max. Alta presion			4.5MPa
Max. Baja presion			1.9MPa
Nivel Sonoro	Unidad Interior		41dB(A)
	Unidad Exterior		55dB(A)
Peso	Unidad Interior		13Kg
	Unidad Exterior		43 Kg
Tension nominal		220-240V	
Frecuencia		50Hz	
Identificacion del refrigerante		R410A/1.400Kg	
Masa de Liquido refrigerante		IPX4	

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

3- AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU

AIRE ACONDICIONADO SPLIT			
MODELO	SAT12B50H-XA6		
	UNIDAD INTERIOR	SAT12B50H-XA6	
	UNIDAD EXTERIOR	SAT12B50H-XA6	
		FRIO	CALOR
CAPACIDAD		12000BTU/H	12500BTU/H
Corriente Nominal		5.4 A	5.4A
Corriente Maxima		7.0A	7.1A
Potencia nominal		1165W	1174W
Potenciaa maxima de entrada		1515W	1526W
Volumen de aire		560m3/h	580m3/h
Max. Alta presion			4.5MPa
Max. Baja presion			1.9MPa
Nivel Sonoro	Unidad Interior		42dB(A)
	Unidad Exterior		49dB(A)
Peso	Unidad Interior		7.5Kg
	Unidad Exterior		23 Kg
Tension nominal		220-240V	
Frecuencia		50Hz	
Identificacion del refrigerante		R410A/0.640Kg	
Masa de Liquido refrigerante		IPX4	

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003