Al servicio
de las personas
y las naciones

UNDP-OPE-00283/2019
18 de junio 2019

Estimados Licitantes:

ASUNTO: SOLICITUD DE PROPUESTA - SDP/00014311/026/2019 PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO EXTERIOR, JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES Y OTROS EQUIPOS PARA EL CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE"

NOTA DE ACLARACION N° 01

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a solicitud del Proyecto 0014311 "Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia", tiene a bien notificar las siguientes Aclaraciones a los documentos de Solicitud de Propuesta de la referencia, según se indica a continuación:

CONSULTA 1.
Bolardo Removible
a. Se pueden presentar opciones que son cilíndricas en vez de cuadrada?

RESPUESTA 1.
Los Bolardos removibles podran ser cilindricos con las mismas especificaciones de materiales y funcionamiento, el diametro minimo exterior debera ser de 12cm.

CONSULTA 2.
Maceteros bajo,
a. Es posible utilizer soldadura en los 4 vertices del macetero?



RESPUESTA 2.

Todas las estructuras metalicas deberan ser soldadas, ver especificaciones tecnicas Item B. Carpinteria de hierro.

CONSULTA 3.

Transportador eléctrico para 6 personas.
a. Es factible que la Inclinación máxima 35% pueda ser menos.

RESPUESTA 3

Se aceptaran propuestas de transportadores electricos con especificaciones de hasta 30% de inclinacion maxima.

CONSULTA 4.

DESFIBRILADOR
Requisitos ambientales/físicos
Temperatura de espera 0 - 43 °C (32 - 109 °F) DICE
Temperatura de espera 10 - 43 °C (32 - 109 °F) Entendemos que debería ser.

RESPUESTA 4.

Se mantendran las especificaciones tecnicas originales, tiempo de espera 0 – 43°C (32 – 109°F)

CONSULTA 5.

Piso de Caucho EPDM Se podría optar por la opción siguiente? Tipo 50 mm, todos sus pequeños gránulos de goma 50 mm (mejor SBR), superficie de 10 mm es la capa de SBR de colores la parte inferior de 40 mm es la capa de SBR negra, tamaño de una baldosa es de 500 mm * 500 mm * 50 mm,

RESPUESTA 5.

Se podran aceptar losetas de caucho de 500mm x 500mm x 50mm de espesor, las demas especificaciones tecnicas se mantendran.

CONSULTA 6.

Que pasa, si cumpliendo las especificaciones técnicas minimas exigidas, el precio sobrepasa al referencial expresado en la planilla de precios?

RESPUESTA 6.

Refierase a lo indicado en el PBC De las Instrucciones a los Proponentes, secciòn C. preparacion de las ofertas:

Numeral 21.05 "Las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios serán evaluados durante el análisis de las propuestas al sólo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos".

Señores:
Proceso SDP/00014311/026/2019
Presente.

Numeral 26. Rechazo de la Oferta, 26.03 "La propuesta económica será rechazada por irregular en el caso de que se detecten errores en los precios de los rubros y la suma en valor absoluto de los mismos sea igual o mayor al 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. Entendiéndose por error cuando los precios, cuando muy bajos, resultan inferiores a la suma de los costos de sus componentes o, cuando muy altos, superen al menos el 100% de la suma de los costos de sus componentes".

CONSULTA 7

Hasta que porcentaje (mayor o menor) es aceptable para la oferta, esta variación.?

RESPUESTA 7

Refierase a lo indicado en el PBC de las Instrucciones a los Proponentes, secciòn C. preparacion de las ofertas:

Numeral 21.05 "Las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios serán evaluados durante el análisis de las propuestas al sólo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos".

Favor notar que las aclaraciones incluidas en este documento forman parte integral del presente llamado por lo que deben ser consideradas al momento de presentar sus ofertas.

Atentamente.

Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones

Señores:
Proceso SDP/00014311/026/2019
Presente.