CARTA DE INVITACION No. 39/2011

"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS ON – LINE DOBLE CONVERSIÓN"

ADENDA N° 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en la Carta de Invitación, que formarán parte de la misma, y son las siguientes:

Donde dice:

Fecha Tope de Presentación de Ofertas:	03 de Octubre del año 2011a las 09:00 Hs.-
Fecha de Apertura:	03 de Octubre del año 2011 a las 09:15 Hs.-

Debe decir:

Fecha Tope de Presentación de Ofertas:	17 de Octubre del año 2011a las 09:00 Hs.-
Fecha de Apertura:	17 de Octubre del año 2011 a las 09:15 Hs.-

En el Anexo 3 en las Especificaciones Técnicas en el ítem 1 en donde dice:

Gabinete: Debe ser para uso en "Torre" y también debe ser "reckeable".
Potencia: 1000 VA/8000 Voltios

Debe decir:

Gabinete: Debe ser para uso en "Torre" y también debe ser "rackeable".
Potencia: 10000 VA/8000 Vatios

En el Anexo 3 en las Especificaciones Técnicas en el ítem 2 en donde dice:

Gabinete: Debe ser para uso en "Torre" y también debe ser "reckeable".
Potencia: 6000AV/4200 Voltios
Autonomía exigida: 60 min a una carga de 4000 voltios. Se exige que la autonomía pueda ser expandida con el agregado de gabinetes de bienes externos adicionales.

Debe decir:

Gabinete: Debe ser para uso en "Torre" y también debe ser "rackeable".
Potencia: 6000AV/4200 Vatios
Autonomía exigida: 60 min a una carga de 4000 vatios. Se exige que la autonomía pueda ser expandida con el agregado de gabinetes de bienes externos adicionales.

Ing. Oswaldo David Rojas
Gerente U.O.C.
I. N. C.