ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL SBE - ANDE N° 703/2011

"Suministro de Cables protegidos para MT"

Comunicación Aclaratoria N° 1

Asunción, 2 de noviembre del 2011

AL OFERENTE:

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes, consultas que se describen más abajo, relacionadas con la Licitación Pública Internacional ANDE N° 703/2011, para "Suministro de cables protegidos para MT", a las cuales respondemos a continuación:

CONSULTA N° 1

En función de lo indicado en el apartado 5.3 de la EETT 03-24-35 Rev. 2 de ANDE, se admitiría que la cubierta protectora sea únicamente de XLPE tal cual lo admitido por las Normas IRAM 63005 o NBR 11873, con un espesor medio mínimo de 4mm Garantizado el cable completo para 25kv y no para los 23 kv. Siendo la Norma constructiva del cable la IRAM 63005 (En adjunto)
Vale recalcar que el Cable indicado, es utilizado por décadas por Compañías Distribuidoras de todo Brasil, y Sudamérica en este aspecto ofrecemos una visita a estas compañías que poseen más de 8.000.000 de metros instalados en su funcionamiento.

RESPUESTA:

Solo se admitirá como cubierta protectora el HDPE así como indicado en las especificaciones. Por lo tanto solicitamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Les saludamos muy atentamente.