C O N G R E S O D E L A N A C I Ó N
Unidad Operativa de Contrataciones
----*----

Asunción, de marzo de 2011.

Señor(es)

Presente

Me dirijo a usted(es), con el objeto de remitirle(s) la comunicación Suplementaria Nº 01 en la cual se transcribe el Addendum Nº 01, en el marco de la Contratación Directa N° 17/11, para la "Provisión y Colocación de Acondicionadores de Aire para el Congreso de la Nación", el mismo pasa a formar parte de la Nota de Invitación a Proveedores; con el fin de modificar la fecha de apertura de sobres, quedando para el día 29 de marzo de 2011 a las 09:00 horas.

ADDENDUM Nº 1

La Unidad Operativa de Contrataciones, amparada en lo que dispone el artículo 22º de la Ley 2051/03 y el artículo 40 del Decreto Nº 21909 que reglamenta la Ley 2051/03, en el marco de la Contratación Directa N° 17/11, para la "Provisión y Colocación de Acondicionadores de Aire para el Congreso de la Nación", procede a introducir las siguientes modificaciones a la Nota de Invitación a Proveedores:

1- **En la Carta de Invitación a Proveedores:**
Donde dice:
El plazo límite para la presentación de la oferta es el 28 de marzo de 2011 a las 11:00 horas.
Debe decir:
El plazo límite para la presentación de la oferta es el 29 de marzo de 2011 a las 09:00 horas.

2- **En el Anexo 1 "Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa":**
- ✓ En el punto 17:
Donde dice:
17. Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la oficina de la U.O.C. del Congreso de la Nación en 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura y a más tardar el día 28 de marzo de 2011 hasta las 11:00 horas. La convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al oferente remitente sin abrir.
Debe decir:
17. Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la oficina de la U.O.C. del Congreso de la Nación en 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura y a más tardar el día 29 de marzo de 2011 hasta las 09:00 horas. La convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al oferente remitente sin abrir
- ✓ En el punto 18:
Donde dice:
18. La convocante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público en la sala de reuniones de la Dirección General Administrativa y Financiera del Congreso de la Nación en 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura, el día 28 de marzo de 2011 a las 11:00 horas. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21.909.
Debe decir:
18. La convocante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en público en la sala de reuniones de la Dirección General Administrativa y Financiera del Congreso de la Nación en 14 de mayo esq. Avda. República – Ex Casa de la Cultura, el día 29 de marzo de 2011 a las 09:00 horas. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21.909.

3- **En el Anexo 2 "Formulario de carta/oferta":**

- ✓ Se modifica la Planilla de precios quedando como sigue:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split de 9.000 BTU, modelo de pared, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, horario programable. Encendido y apagado automático con temporizador electrico,	unidad	1					

		deshumificador, protector térmico. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios. Garantía: escrita de 1 año como mínimo.							

4- En el anexo 3:

- ✓ Se modifica el punto 1 "Cantidad de los bienes/Descripción/Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos" quedando como sigue:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split de 9.000 BTU, modelo de pared, con control remoto, filtro, frio/calor, sleep, horario programable. Encendido y apagado automático con temporizador electrico, deshumificador, protector térmico. Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior, fijada en la pared, Interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores, cañería de cobre con aislación térmica hasta 20 metros, embutido con canaleta de chapa, cañería de drenaje hasta 10 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios. Garantía: escrita de 1 año como mínimo.	Unidad	1

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

Justina Casco González
Jefa
Unidad Operativa de Contratación