Asunción, 19 de septiembre de 2011.-

NOTA D.C. MAG N° 626 /2011

Señor:
Abog. **EDUARDO DE GASPERI**, Director Interino
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda referente al llamado a Contratación Directa **MAG PAISI N°01–ID N° 224.021.- "Adquisición de Transformadores para la DEAG",** con el objeto de solicitar una prórroga a la fecha de apertura del presente proceso de contratación, a fin de agregar algunos puntos en las Especificaciones Técnicas, para brindarles mayor detalle del bien requerido a los potenciales oferentes.

Al respecto, se adjunta a la presente la ADDENA DE PRORROGA N° 01 con las nuevas fechas y la ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Atentamente.

Atentamente.

Lic. Néstor R. Alvarenga B.
Director de Contrataciones.
Ministerio de Agricultura y Ganadería

ADDENDA DE PRORROGA N° 01

Contratación Directa MAG-PAISI N°01/2011*"Adquisición de Transformadores Para la DEAG"*
ID Nº 224-021

Con relación al llamado de referencia**,** la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, conforme a la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario 21909/03 y demás disposiciones legales vigentes, ha decidido prorrogar la fecha de Apertura del Presente Proceso de Contratación con el objeto de agregar algunos puntos en las Especificaciones Técnicas, a fin de brindarles mayor detalle e información del bien requerido a los potenciales oferentes, las fechas actualizadas y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se detallan más abajo.

Les recordamos que la presente Adenda De Prorroga Nº 01/11 formará parte de la Carta de Invitación, por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	2	3	4	5	6	7	8
Ítems	**Código**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Marca**	**Procedencia**	**Presentación**	**Cant**
1	39121001-003	**TRANSFORMADOR DE 400 KVA CONVENCIONAL TRIFASICO:** **Potencia:** 400 KVA Convencional **Frecuencia:** 50 HZ **Tensión Primaria:** 23.000 Volts **Tensión Secundaria:** 400/231 Volts **Conexión Primaria:** Triángulo **Conexión Secundaria:** Estrella C/ Neutro **Refrigeración:** Sistema Onan Aceite Refrigerante libre de PSB Diseño y Ensayos de Rutina Según Norma NBR 5356 Certificación ISO 9001-2008 **ESTADO:** Nuevo **Garantía** Minino 1 (Un)	UNIDAD			UNIDAD	**1**

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN:

- Extensión de Línea MT Tipo ANDE 1000 mts Aproximadamente
- Puesto de Distribución para Transformador de 400 KVA

.

1. ***Plazo y Lugar de entrega de los bienes/ o de realización de los servicios /.***

La entrega del Bien Adjudicado se efectuara en la Escuela Agrícola de la Ciudad de **San Juan Misiones** previa coordinación con el Administrador y/o Responsable de dicha Escuela al Teléfono 021-2226 o al 0971-667054, en un plazo mínimo de 15 días y máximo de 30 días a partir de la recepción de la Nota de Pedido que será emitida por la Convocante al proveedor.

Fechas Actualizadas

Fecha Tope de Consulta	**26/09/2011**	**Hasta las 12:00hs**
Entrega de ofertas	**03/10/2011**	**Hasta las 11:00hs.**
Apertura de ofertas	**03/10/2011**	**A las 11:30 hs.**

Lic. Néstor R. Alvarenga B.
Director de Contrataciones.
Ministerio de Agricultura y Ganadería