

Asunción, 09 de noviembre del 2018

**ACLARACIÓN N°02/2018: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 18/2018
“ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS BIPARTIDAS”.- ID 341.817**

Consulta 1:

En el Pliego se especifica “Asiento de empaquetadura base a teflón: Bronce SAE 64”. Consultar si en vez de “empaquetadura” se puede cotizar bomba con “sellos mecánicos”

Respuesta 1:


Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

Consulta 2:

En el Pliego no se especifica conexiones de Succión y Descarga. Consultar sobre tipo de brida y diámetro de conexión.

Respuesta 2:

No se detalla el tipo de brida, ya que para el montaje de las nuevas Electrobombas se requerirán modificaciones in situ.


Abg. Rossana S. Garribia L.
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essap/sa