PLANILLA TECNICA

Sistema de Extinciòn de Incendio Hidraulica

La red del Sistema Hidraulica consiste en:

Reservorio de Agua:

Un Tanque inferior y superior cuya capacidad total es de 15.000lts,en P.B y P.A 5.000lts con equipamientos propios de bomba centrifuga de 7,5HP,que permita una presiòn continua de 4,2Kg/Cm2, en la columna, tendrà un flotador y serà abastecida a travez de una cañerìa de 1"1/2.mantenimiento y reparaciòn el tanque de agua en P.A

Red de Agua:

Cañerìa de impulsiòn de 2"1/2 y cañerìa de distribuciòn p/sector de 2"1/2 a las BIE y de la BIS, y del tanque donde se dà inicio a la alimentaciòn de las BIE,a travez de un sistema de presurizaciòn,todas las cañerìas son de Hº Gº seràn reparadas y mantenim

Boca de Incendio Equipada - BIE

Caja de incendio de mètal del tipo rompa el vidrio, que serà de 1"1/2,manguera de 1"1/2 x20,00mts, de poliester, c/refuerzo de goma en su interior,lanza tipo tronco conica y llave de manguera,la caja tendrà una hachita de bombero c/un manometro medidor de presiòn en el piè de la boca en medida Kg/Cm2. mantenimiento y reparaciòn

Boca de Incendio Siamesa - BIS

Una boca p/uso exclusivo del C.de Bomberos c/valvulas del tipo "STORZ"-mantenimiento y

Alarma Acustica Visual:

Equipos estrategicamente instalados auidibles y visibles conectados al Panel de Control Combinado

Detector de Humo y Calor:

Instalados en la parte superior de los ambientes considerados de mayor riesgo.

Panel Central de Control Combinado: Facil acceso y control 24Hs.

Señalizaciones e Iluminaciòn: Carteles,Idem y Señalizaciones,de "SALIDA" y lectura de los equipos p/su uso correcto en las vias de evacuaciòn

Departamento de Obras

Arq. Pablo Ignacio Cabaitas Prescura