CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ACTA Nº 001.-

JUNTA DE ACLARACIONES

AL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2010 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ISLA BOGADO LUQUE

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de mayo del año dos mil diez, siendo las catorce horas, en la Sala de Reuniones de la Gerencia Operativa de Contratación de la CONATEL sito en el 11° Piso del Edificio AYFRA, de la calle Presidente Franco 780 casi Ayolas; se lleva a cabo el **JUNTA DE ACLARACIONES** al **Llamado de Concurso de Ofertas N° 04/2010 – CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ISLA BOGADO LUQUE**, llamado por la Gerencia Operativa de Contratación de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones del llamado y a lo establecido en la ***Ley 2051/03, el "Artículo Nº 23 JUNTA DE ACLARACIONES. Las convocantes podrán celebrar juntas de aclaraciones, atendiendo a las características de los bienes, servicios y obras públicas materia de la licitación, en las que podrán formular aclaraciones a las personas que hayan adquirido las bases correspondientes; las demás que acrediten interés legítimo podrán formular sus observaciones o aclaraciones previamente por escrito";*** y con la presencia de los siguientes funcionarios:

- Lic. HUGO FRANCISCO CANTERO LEÓN – Gerente de la GOC
- Funcionaria Arq SONIA MOSQUEIRA – Representante de la División de Servicios Generales

A) EL PORTAVOZ, el Lic. Hugo Francisco Cantero León, da inicio a la JUNTA DE ACLARACIONES prevista en el Pliego de Bases y Condiciones al Llamado de Concurso de Ofertas N° 04/2010 – CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ISLA BOGADO LUQUE.

B) EMPRESAS PRESENTES EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	EMPRESAS	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.N°
1	PAMETAL SRL	GERARDO MARTINEZ	1.696.454

C) **ACLARACIONES REALIZADAS**

A continuación se realizan las siguientes aclaraciones sobre los bienes solicitados en el llamado:

- La **Arquitecta SONIA MOSQUEIRA**, Representante de la División de Servicios Generales, **ACLARA** en referencia a las especificaciones técnicas del Lote Nº 2 Cerramiento Perimetral y otros en el Local de Isla Bogado Luque, en su ítems **INSTALACION ELECTRICA CASERA DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CALLE INTERNA, debe DECIR UNICAMENTE *"MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE CALLE INTERNA"***

- El Representante de la firma PAMETAL SRL, el Señor GERARDO MARTINEZ, solicita aclaración de las alturas de los postes y tejidos, correspondientes a las especificaciones técnicas del Lote Nº 02 Cerramiento Perimetral y otros en el Local de Isla Bogado Luque. **SE ACLARA QUE LA ALTURA DE LOS POSTES SON DE 2,50 MTS, LOS ALAMBRES DE PUAS SON DE TAMAÑO ESTANDAR Y COLOCADOS EN TRES (3) HILOS Y LA ALTURA DEL TEJIDO ES DE 1,60 MTS.**

- El Representante de la firma CONFORTEC SRL, Srta. SONIA HERMOSILLA, solicita aclaración de las especificaciones técnicas del Lote Nº 01 Construcción del Depósito en el Local de Artigas; a) La instalación eléctrica del depósito, de donde se alimentará? **SE ACLARA QUE EL DEPOSITO SE ALIMENTARA DESDE UN TABLERO SECCIONAL UBICADA ENTRE EL SALON MULTIUSO Y EL QUINCHO (Aproximadamente 50 Mts del Tablero).** b) La estructura del techo se puede describir si el mismo es de varilla o chapa doblada? **SE ACLARA QUE LA ESTRUCTURA DEL TECHO ES DE VARILLA Y DEBERAN ESTAR CALCULADAS DE ACUERDO AL ANCHO DEL DEPOSITO A SER CONSTRUIDO (OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL PBC).**

Al no haber otro punto, siendo las catorce y treinta horas se da por terminada la reunión y los arriba mencionados firman de conformidad la presente en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Arq. SONIA MOSQUEIRA
Funcionaria
División Servicios Generales
CONATEL

Lic. HUGO FRANCISCO CANTERO LEON
Gerente
Gerencia Operativa de Contratación
CONATEL

GERARDO MARTINEZ
Representante de la firma
PAMETAL SRL