Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ACLARACION

AL PLIEGO

CD 14/2012 ñADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO RADIO WALKIE-TALKIEò

2012

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

CONSULTAS

1. Referente al cableado de CCTV, el sistema de alimentación deberá ser independiente cada cámara o puede ser en parelelo y el cableado de la señal de video que tipo de cable requiere específicamente.

   Respuesta: Referente al sistema de alimentación deberá ser independiente y el cable debe ser **coaxial**.

2. Referente a los ductos se podrán usar las canaletas existentes en algunos puntos.

   Respuesta: Referente a los canaletas deberán ser instaladas canaletas nuevas, punto a punto para su mejor identificación.

3. Referente a la Camara Ip Movil
   - Sensor de imagen ¼ Progressive scan CMOS sensor ¿Podría ser de 1/3?
   - Digital Zoom 10x digital ¿Podría ser 32x Digital?
   - Resolución ¿ Podría ser de 800 TVL?

   Respuesta: Respecto a la Resolución se aceptara de 520 TVL.
   El resto de las especificaciones Técnicas se mantendrán sin modificación.

4. Referente a las cámaras para exterior Domo
   - Sensor de imagen CCD color ¼ ¿Podria ser CCD 1/3?
   - Digital Zoom 10x digital¿podria ser de 32x digital?
   - Resolucion 420 TVL ¿Podria ser de 800 TVL
   - Lente 3.6 mm¿Podria ser de 9 mm

   Respuesta: Respecto a la resolución se aceptaran de 520 TVL.
   El resto de las especificaciones Técnicas se mantendrán sin modificación.

5. Referente a las Camaras para Exterior
   - Sensor de imagen CCD color ¼ ¿Podria ser CCD 1/3?
   - Resolucion 420 TVL ¿Podria ser de 800 TVL
   - Lente 6 mm ¿Podria ser de 12 mm?

   Respuesta: Respecto a la resolución se aceptaran de 520 TVL.
   El resto de las especificaciones Técnicas se mantendrán sin modificación.

ACLARACION: A LAS EMPRESAS QUE DESEAN PARTICIPAR SE LES ACLARA QUE SE DEBERAN RESPETAR LAS **CANTIDADES DEL CUADRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** DONDE ESTA ITEMS POR ITEMS LOS SOLICITADO.