EXTENSION DE ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO ACCESO A LA CIUDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

.

- **1-TRABAJOS PRELIMINARES**

➢ Comprende acopio de materiales poste de hormigón de 9 metros . excavación de pozo de 1.2 metros de profundidad. Alineación visual paralelo a la ruta ubicado a 1 metros del borde de terminación de la misma .

- **2-COLOCACION DE POSTE:** será de DE HORMIGON PREFABRICADO DE 9 MTS. comprende la colocación con camión grua en base a reglamento de seguridad de la ande.

- 3-ALUMBRADO; será de TIPO CERRADO, de 400 ww , aprobado por las normas de la ande .

- 4- CABLE: Sera de tipo pre ensamblado de 35 mmm , de marca aprobado por la ande.

Obs.: los permisos y solicitudes a la Ande serán proveídos y solicitados por la contratista , con anuencia de la Municipalidad de San Pedro del Paraná.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANOS Y PLANILLAS