COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de octubre de 2014

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 9/2014 – "ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN INTERNACIONAL Y DE IPTV" – ID 274017.

ACLARACIÓN Nº 2

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a las consultas efectuadas por algunas firmas, potenciales oferentes de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia.

CONSULTA 1
Solicitan Eficiencia a modo normal: 94%
Consulta: Si se pueden cotizar UPS con eficiencia a modo normal del 93%

RESPUESTA 1
El punto mencionado ha sido modificado a través de la Adenda N° 3.

CONSULTA 2
En el Pliego de Bases y Condiciones en las secciones CONDICIONES RESPECTO A LA SEGURIDAD.- y TIERRA DE PROTECCION.- se requiere cuanto sigue "En la superficie exterior de la aislación del conductor debe grabarse de forma legible y a periodos de 1 (un) metro la marcación del nombre de la compañía – Firma del fabricante – Año de fabricación- N° de Contrato, con una pintura indeleble.". Solicitamos a la convocante retirar este requerimiento para los conductores eléctricos considerando que no corresponden a información estándar para este tipo de producto siendo los requerimientos citados aplicados generalmente a cables de comunicación.

RESPUESTA 2
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Favor remitirse a los requerimientos indicados en los puntos 11. CONDICIONES RESPECTO A LA SEGURIDAD. y 12. TIERRA DE PROTECCION.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones