Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Asunción

Campus de la UNA, San Lorenzo, 06 de junio de 2014

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: LPN Nº 02/2014, para la "Construcción de Salón Multiuso" – Contrato Plurianual. ID 272483

La **Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA)**, dentro del marco de la Licitación de referencia, realiza la siguiente aclaración a la consulta realizada:

CONSULTA:

En el Ítem 16.1 piden Vidrio templado de 8 mm en ventanas con hojas basculantes y en el Ítem 16.2 piden Vidrio laminado fijo de 12 mm. Podrían proveer los detalles de estas ventanas con hojas basculantes y definir los lugares donde se colocarán los vidrios laminados fijos de 12mm?. En las EETT no figuran. Por otro lado, revisando la planilla en los ítems Carpintería de Madera y Carpintería Metálica no figura la cotización de las ventanas. La Facultad proveerá dichas ventanas o se debe cotizar junto con los vidrios templados de 8mm?.

RESPUESTA:

- ✓ Ítem 16.1: Las ventanas en SSHH, vestuarios, y otras bajo graderías son de vidrio templado de 8 mm basculantes. Se adjunta detalle típico.
- ✓ Ítem 16.2: Vidrio laminado fijo de 12 mm ver ubicación en el corte adjunto.
- ✓ No hay ventanas de madera o metálicas, cotizar todas en el rubro vidrio templado de 8 mm.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - FACULTAD DE INGENIERÍA

Lic. Alberto Mendieta Irala
Jefe de la UOC

Teléfonos y Fax: 021 577 016 - E-mail: a.mendieta@ing.una.py