Asunción, 01 de Diciembre de 2015.-

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: **Contratación Directa MAG N° 34/2015**
"ADQUISICION DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO"
- ID N° **300-374-**

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, procede a efectuar enmiendas a la Carta de Invitación mediante ADENDA, la cual formará parte del mismo, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ADENDA Nº 1

En el Anexo B – Datos de la Contratación (DDLC) –de la Carta de Invitación, la Convocante establece que queda redactada de la siguiente manera:

ENMIENDA 1:

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas: 04** ***de Diciembre del 2015 ,hasta las 12:00 HS.-***

ENMIENDA 2:

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es:** *Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Cora – Edificio San Rafael – Piso 11 – Dirección de Contrataciones.*
    Atención: *Dirección de Contrataciones – Ministerio de Agricultura y Ganadería*
    Número del Piso/Oficina: *Piso 11 – Oficina Dirección de Contrataciones*
    Ciudad: *Asunción*
    Código postal:
    La fecha límite para presentar las ofertas es:
    Fecha: 10 de Diciembre del 2015.-
    Hora: 11:00 am.- *Mesa de entrada de la Dirección de Contrataciones*

18. **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección:** *Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Cora – Edificio San Rafael.*
    Número de Piso/Oficina: *Piso 11 – Sala de Reunión de la Dirección de Contrataciones*
    Ciudad: *Asunción*
    Fecha: 10 de Diciembre del 2015.-
    Hora: 11:30 am.- *de la Dirección de Contrataciones*
    Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCION DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JM/ea

ENMIENDA 3:

En el **Anexo C – punto 1. Especificaciones Técnicas,** la Convocante establece que los siguientes puntos quedarán redactados de la siguiente manera:

TRANSFORMADOR	
Descripción Técnica	**Características**
Marca, Modelo, Fabricante y Procedencia (país)	Especificar
Potencia (kVA)	25
Tensiones (V)	M.T.: 23000/ B.T.: 380/220
Frecuencia Nominal (Hz)	50
Conexión	M.T.: Triangulo / B.T.: Estrella
Refrigeración	Sistema ONAN
Normas de diseño y Ensayos	IEC
Tipo de Transformador	Trifasico
Montaje e instalación	Montaje del Transformador e instalación Incluido
Protección	Construido con Chapa de acero al carbono
Llave Limitadora de Carga en Baja Tensión (A)	150
Alimentación al Tablero General	Provisión, colocación, tendido, conexión, incluidos

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA – DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Agr. José María Marengo
Director de Dirección de Contrataciones
MAG

JM/ea