DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 769/2012

EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE LA AGENCIA REGIONAL GUARAMBARE

COMUNICACION ACLARATORIA N° 1

Asunción, 26 de junio de 2012

Señor (es): OFERENTE (S)

Con relación a la Licitación de referencia, favor tener en cuenta para la presentación de sus ofertas lo siguiente:

Pregunta 1: ¿Podrían precisar la longitud exacta del cerco perimetral?, ya que en las E.E.T.T. se exige un cerco para nada barato y el costo del mismo debe preverse en el rubro tareas preliminares y su incidencia depende de la envergadura del mismo.
Respuesta:
La longitud del cerco perimetral es 75.00 ml.

Pregunta 2: En el ítem 60 rubro revestimiento de azulejos, tenemos que incluir en el precio de este rubro el revoque interior de las paredes o este revoque se va a medir y pagar de acuerdo a la planilla en el ítem 54 rubro revoque interior?
Respuesta:
En el rubro 60 se debe incluir el precio del revoque interior de paredes.

Pregunta 3: En los ítems 62 – 63 y 64, las E.E.T.T. mencionan que las mamparas divisorias de ambientes en baños y oficinas, así como también el mueble mostrador, deben realizarse de acuerdo a los planos. ¿Podrían levantar al portal de Contrataciones esos planos?
Respuesta:
Ver en el portal de Contrataciones los planos con números: 36, 37 y 38.

Pregunta 4: Favor aclarar el ítem 63 mamparas divisorias de ambiente en oficinas, en la planilla establece perfilería de chapa doblada y en las E.E.T.T perfilería de aluminio anodizado color bronce. Cual perfilería corresponde?
Respuesta:
La perfilería que corresponde es la de aluminio.

Pregunta 5: En los ítems 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74 y 75, las E.E.T.T. mencionan que la carpintería metálica se deberá ejecutar conforme a lo detallado en los planos. ¿Podrían levantar al portal de Contrataciones esos planos?
Respuesta:
Ver en el portal de Contrataciones los planos con números: 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.

Arq. Herminio Miranda
Jefe Departamento de Obras Civiles

Pregunta 5: El desagüe de los equipos de A.A. tipo splits ¿Dónde se cotiza?
Respuesta:
El desagüe de los equipos de A.A. se cotiza en el rubro de Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción, en los ítems con números 169 y 170.

Pregunta 6: Podrían levantar al portal de Contrataciones los planos o detalles del murete con verja, del letrero luminoso, de la base de mástiles y el mástil propiamente dicho y del mueble de cocina?
Respuesta:
Ver en el portal de Contrataciones los planos con números: 26, 27 y 28. El mueble de cocina no ha sido detallado. Tal mueble es prefabricado.

Pregunta 7: En el ítem 51 rubro empedrado en estacionamiento, el costo de la excavación de la caja debemos incluir en este rubro o dicha excavación va a ser medida y pagada en el ítem 9 rubro movimiento de suelos en área de patio?
Respuesta:
El costo de la excavación se debe incluir en el rubro número 51.

Pregunta 8: En el rubro desagüe pluvial, la planilla contempla los caños de bajada en chapa doblada, registros pluviales y caños P.V.C. que irán enterrados; ¿donde cotizamos los platos colectores que deben ir embutidos en el Ho. y las canaletas limahoyas que se visualizan en el techo en la planta de ubicación?.
Respuesta:
Serán cotizados en el rubro de desagüe pluvial, ítem número 139.

Pregunta 9: El plazo de ejecución de 210 días calendario que establece el cronograma se empieza a computar una vez que estén aprobados los planos estructurales y no siete días después del cobro del anticipo? La pregunta obedece a la contradicción existente entre la cláusula C.G.C. 19.1 de la Condiciones Especiales del Contrato y lo establecido en el CAPITULO 2 CONDICIONES PARTICULARES ítem 2.7.

Respuesta:
Deberá ajustarse al contenido de la cláusula C.G.C. 19.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

Atentamente.

Arq. Hermínio Miranda
Jefe Departamento de Obras Civiles