# ADENDA III

## Contratación Directa Nº 08 *para el Llamado de* "Adquisición de Acondicionador de Aire".-

## ID N° 232973

### ANEXO 3

1. **Cantidad de los bienes o servicios**

SEGÚN SE DETALLA EN PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2. **Descripción**

**"Llamado de Adquisición de Acondicionador de Aire".-**

3. **Especificaciones técnicas de los bienes requeridos.**

**LOTE 1 - PALACIO DE JUSTICIA – SEDE CIVIL**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catalogo** | **Descripción del bien** | **Especificaciones Técnicas** | **Descripción de Accesorios** | **Dependencia** |
| *1* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 8 m<br>Desague: 2 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12 m<br>Interconexión: 12 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | **T. A. Laboral - Despacho** |
| *2* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | **Juzg. Laboral 2º T. - Despacho** |
| *3* | 40101701- | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características. El** equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 4 m<br>Desague: 3 m | Oficina de Seguridad |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 002 | | soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave: T.M. de 25 A. | |
| *4* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 7 m<br>Desague: 7 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12 m<br>Interconexión: 07 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | 4ºT. SECRETARIA Nº 7 |
| *5* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 60.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 60000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 10 m<br>Desague: 12 m<br>**Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 4 X 4: 12 m**<br>Interconexión: 10 m<br>Soporte de metal ángulo: 2 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 32 A. trifásico | Presidencia |
| *6* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | 4º Sala Ap. Secretaria |
| *7* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 60.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del | 2 Equipos<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 9 m<br>Desague: 10 m<br>**Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale** | Salón Auditorio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 60000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | **tipo taller 4 x 4: 12 m**<br>Interconexión: 9 m<br>Soporte de metal ángulo: 2 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 32 A. trifásico | |
| *8* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3m<br>Desague: 3m<br>**Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12 m**<br>Interconexión: 7 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. trifásico | Informática |
| *9* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3m<br>Desague: 3m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. trifásico | 2º Sala Apel. Dr. Onieva |
| *10* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3m<br>Desague: 3m<br>**Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12m**<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. trifásico | Secretaria Administración |
| *11* | 40101701-002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3m<br>Desague: 3m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m | Sección Patrimonio |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. trifásico | |
| | | ***Monto Total*** | | | |

## LOTE 2 – FUERO PENAL

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catalogo** | **Descripción del bien** | **Especificaciones Técnicas** | **Descripción de Accesorios** | **Dependencia** |
| *12* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | Juz. de Sentencia Nº 7 |
| *13* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | Juz de Niñez 1T. Secretaria |
| *14* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave: T.M. de 25 A. | Juz de Paz Despacho |
| *15* | 40101701 | *Acondicionador de* | **Características**. El equipo de debe ser de | 1 Equipo | Juz de Paz Entrada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | -002 | *aire de 60.000 BTU* | dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 60000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | Caños de Cobre de Alta y Baja : 7 m<br>Desague: 10 m<br>**Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 4 x 4: 12 m**<br>Interconexión: 7 m<br>Soporte de metal ángulo: 2 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave: T.M. de 32 A. trifásico | |
| *16* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 60.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y las medidas de acuerdo a las necesidades que requiera y los soporte deben ser de ángulo según la capacidad del aire a utilizar. **Capacidad**. El aire acondicionado de 60000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 65,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 175cm de ancho 61 cm y de altura 25 cm. Peso del Condensador como mínimo 97kg la frecuencia es de 380/415/50Hz dimensión debe contar como mínimo largo 58cm, ancho 58 cm y la altura 80cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 7 m<br>Desague:10m<br>**Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 4 x 4: 15 m**<br>Interconexión: 7 m<br>Soporte de metal ángulo: 2 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 32 A. trifásico | Mediación |
| *17* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | Supervisión |
| *18* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>T.M. de 25 A. | Juzg. de Garantía Nº 5 |
| *19* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta | Juzg. de Garantía Nº 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | |
| *20* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 5 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | 1º T Adolescencia Penal |
| *21* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 5 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | 2º T Adolescencia Penal |
| *22* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 5 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | Ejecución |
| *23* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m | Psicóloga Forense |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | Desague: 5 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | |
| *24* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 5 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 3 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | RR.HH. Fuero Penal |
| *25* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm. | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 5 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 8 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | Juzg. de Garantía Nº6 |
| *26* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m<br>Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 8 m<br>Interconexión: 3 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | Juz de La Niñez P. 2do. T. |
| *27* | 40101701 -002 | *Acondicionador de aire de 24.000 BTU* | **Características**. El equipo de debe ser de dos modalidades frio/ calor, debe contener un control remoto con pilas propias, visor visible, el motor debe ser rotativo. Debe contar con kit de instalación y las Cañería | 1 Equipo<br>Caños de Cobre de Alta y Baja : 3 m<br>Desague: 3 m | Juz de Paz 2do. T. C.D.E sect. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | debe ser de cobre y como mínimo 3mts.y soporte de ángulo según la capacidad del aire. **Capacidad.** El aire acondicionado de 24000 BTU, peso del Evaporador como mínimo 17,5 kg, la frecuencia debe ser de 220/50hz, la dimensión debe contar de la siguiente manera de largo 89cm de ancho 30 cm y de altura 22 cm. Peso del Condensador como mínimo 45kg la frecuencia es de 220/50hz dimensión debe contar como mínimo largo 91cm, ancho 30 cm y la altura 61cm | Cableado con canaleta de 10 x 5mm con cale tipo taller 2 x 2: 12 m<br>Interconexión: 7 m<br>Soporte de metal ángulo: 1,5 pulgadas x 2mm<br>Caja Externa con llave : T.M. de 25 A. | |
| | | ***Monto Total*** | | | |

**OBSERVACION: SOLO SE MODIFICAN LOS ÍTEMS 5,7,8 Y 10 DEL LOTE 1 Y LOS ITEMS 15 Y 16 .**